

Rypin, dnia 28.11.2023 r.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4
87-500 Rypin

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania: „Budowa wiaty magazynowej nad istniejącym otwartym magazynem osadu na oczyszczalni ścieków w Rypinie”

Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 27.11.2023 r. bez podawania źródła zapytania:

Pytanie 1:

Projekt techniczny nie przewiduje wykonania izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej stóp fundamentowych i powierzchni słupów mających kontakt z gruntem. Prosimy o potwierdzenie, że projektowane stopy fundamentowe i powierzchnie słupów mających kontakt z gruntem nie muszą posiadać izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej. W przeciwnym przypadku prosimy o określenie jakie powłoki mają zostać zastosowane do zabezpieczenia przeciwwilgociowego/przeciwwodnego stóp fundamentowych i powierzchni słupów mających kontakt z gruntem.

Odpowiedź :1

Dokumentacja projektowa uwzględnia wykonanie hydroizolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz słupów dobranej w oparciu o agresywność środowiska wewnątrz zbiornika z osadem.

Pytanie 2:

Projekt techniczny nie przewiduje uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytą fundamentową, a stopami fundamentowymi w miejscu wycięcia płyty w celu posadowienia stóp fundamentowych. Prosimy o potwierdzenie, że nie przewiduje się uszczelnienia wymienionych szczelin dylatacyjnych. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie rozwiązania uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

Odpowiedź 2:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania i wypełnienia szczelin dylatacyjnych.

ZATWIERDZAM

Rypin dn. 28.11.2023 r.

Mirosław Marynowski – Prezes Zarządu