



**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3**  
**Im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy**  
**85-201 Bydgoszcz, ul. Graniczna 12**



TEL./FAX. (052) 322-34-71  
E-MAIL.sosw3@edu.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 4 listopada 2021 r.

Nr postępowania: SOSW3.261.1.1.2021

Nazwa postępowania: **WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO  
- WYCHOWAWCZYM NR 3 W BYDGOSZCZY – I ETAP**

**Informacja Zamawiającego o zmianie w treści załącznika nr 3 do SWZ – „Wzór umowy”,  
zmianie terminu składania ofert oraz o udzieleniu odpowiedzi na pytanie**

Na podstawie art. 286 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej korekty w załączniku nr 3 do SWZ „Wzór umowy”

- 1) W § 4 ust 1. pkt 1 skreśla się słowa: „Podatek VAT – 23%” i zastępuje słowami: „Podatek VAT”

W związku z powyższym, § 4 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

*„§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy*

1. *Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości brutto ..... zł (słownie: ..... złotych,*

*w tym:*

- 1) *podatek VAT ..... zł (słownie: ..... zł)*  
2) *wynagrodzenie netto: ..... zł (słownie: ..... zł)*

2. *Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem zryczałtowanym i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.”*

- 2) *Dokonyje się zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu p. 8.1. „Termin składania ofert”:*

**Było:** 2021-11-05 09:00

**Jest:** 2021-11-08 09:00

3) Na podstawie art. 284 Ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

**Treść pytania:**

*„W nawiązaniu do toczącego się postępowania jak w temacie i do otrzymanych odpowiedzi z dnia 28.10.2021 pragniemy zaznaczyć, że wykonanie podpunktu 2 w paragrafie nr 3 pkt. 2, który brzmi:*

***„skuteczne włączenie systemu sygnalizacji pożaru wykonanego w obiekcie Zamawiającego, do stacji odbiorczej alarmów pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”***

*Jest niemożliwe do wykonania przez wykonawcę, ponieważ moduł UTA zapewniający transmisję alarmów do PSP montuje i uruchamia zewnętrzna firma, która zawiera umowę z właścicielem instalacji SSP a nie firmą wykonującą system SSP. Proponujemy rozważenie tego problemu i wyłączenie tego z zakresu przetargu.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że całość przedmiotu zamówienia jest opisana w paragrafie nr 1 Załącznika nr 3 do SWZ „Wzór umowy”, w którym napisane jest między innymi:

***„Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uruchomienia „Systemu sygnalizacji pożaru w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy – I etap”, zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami określonymi w „Projekcie instalacji sygnalizacji pożarowej dla obiektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /internat”, Specyfikacji warunków zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ofertę Wykonawcy, stanowiącymi kolejno załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do umowy.***

***Przedmiot zamówienia obejmuje także:***

***Skuteczne włączenie wykonanego Systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Zamawiającego, do stacji odbiorczej alarmów pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy...”***

W związku z powyższym, niemożliwe jest spełnienie prośby wykonawcy i wyłączenie z paragrafu nr 3 pkt. 2 ustępu 2, ponieważ jest on ściśle związany z przedmiotem niniejszego zamówienia, jak też z zasadniczym celem realizacji zamówienia, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego uczniom internatu, zgodnie z postanowieniami Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie przenosił na wykonawcę kosztów, których pokrycie jest obowiązkiem zamawiającego oraz będzie na bieżąco współpracował z wykonawcą w rozwiązywaniu problemów o charakterze organizacyjnym związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, wniosek o zmianę treści SWZ Zamawiający uznaje za nieuzasadniony.