WI3 Wentylator kanałowy okrągły ø160
V= 280 m3/h, Δp/max = 200 Pa,
Pel= 55 W, I/max=0,60 A
U=230V/~1ph/50 Hz,
Max. poziom hałasu: 52 dB(A)

centrala wentylacyjna NW1
Vn=2500m3/h, Ww=2000m3/h
P=1,5kW, 230V
z nagrzewnicą wodną o mocy 16,7kW
400kg

zblokowana czerpnia-wyrzutnia, nad dach.
przebicie 200x100cm

klapa ppoż EIS 120
750x500
przy przejściu przez strop

klapa ppoż EIS 120
750x500
przy przejściu przez strop

RZUT I PIĘTRA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

Sanitariat chłopców
110
A: 15,62 m2

Sanitariat dziewcząt
109
A: 15,13 m2

Sanitariat nauczycieli
111
A: 6,80 m2

Pom.sprzątaczki
112
A: 4,84 m2

Komunikacja
105
A: 19,59 m2

Klasa 21 uczniów
108
A: 65,44 m2

Wentylatornia
107
A: 20,10 m2

Komunikacja
106
A: 20,50 m2

Kl.schodowa
102
A: 14,75 m2

Kotłownia
101
A: 19,95 m2

Klasa pracownia
103
A: 48,97 m2

Pok.naucz, socjalny
104
A: 22,66 m2

Ściana oddzielenia pożarowa REI120

Wyłaz dachowy 85x85 cm
EI30

Rura spustowa śr.110 mm

ho=259

Wyjście do przestrzeni strychowej
klapa EI30
Schody składane metalowe.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	"Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podszklu"
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut Piętra - Instalacje wentylacji mechanicznej
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Karolina Stokłosa
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	MAP/0582/PBS/16
DATA SPORZĄDZENIA	09 2022 r.
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Zbigniew Świerzy
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	UAN I-8340/A-77/90
DATA SPRAWDZENIA	09 2022 r.
SKALA RYSUNKU	1:50
NUMER RYSUNKU	14 IS