RZUT PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY
Rzut przyziomu szkoły pokazano na rysunku nr 7

BUDYNEK ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PRZYZIOM

Pom.nauczycieli 15 A: 20,10 m2
Szatnia 14 A: 20,96 m2
Umywalnia 13 A: 11,37 m2
Umywalnia 12 A: 11,39 m2
Szatnia 9 A: 20,94 m2
Sanitariat 11 A: 5,48 m2
Sanitariat 10 A: 5,48 m2
Magazyn 16 A: 4,12 m2
Pom.sprząt 8 A: 7,30 m2
Wc dla niepeln. 7 A: 6,41 m2
Wc dla niepeln. 6 A: 6,41 m2
Komunikacja 5 A: 47,32 m2
Komunikacja 18 A: 20,68 m2
Kl.schodowa 4 A: 14,98 m2
Winda 17 A: 3,08 m2
Magazyn sprzętu 2 A: 46,16 m2
Magazyn sprzętu 3 A: 44,82 m2
Łącznik 19 A: 20,00 m2

Ściana oddzielenia REI120
Klapa do przestrzeni strychowej EI 30 o wymiarach 85x85 cm.
Pom.szkolne Gabinet pomocy h_{pom}=3,00
Klasa szkolna h_{pom}=3,00

Wt1 Wentylator kanałowy okrągły ø160
V= 250 m3/h, Δp/max = 200 Pa,
Pel= 55 W, I/max=0,60 A
U=230V/~1ph/50 Hz,
Max. poziom hałasu: 52 dB(A)

Kurtyna powietrzna elektryczna L=100cm Pe=3-5kW, 1x400V lub 230V/ 50Hz / 5A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	"Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podszklu"		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut Piętra - Instalacje wentylacji mechanicznej		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Karolina Stokłosa		SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	MAP/0582/PBS/16		1:100
DATA SPORZĄDZENIA	09 2022 r.		NUMER RYSUNKU
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Zbigniew Świerzy		
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	UAN I-8340/A-77/90		13 IS
DATA SPRAWDZENIA	09 2022 r.		