

PŚ.271.22.2024

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach zadań budżetowych: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa” oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz”.

Zadanie I – Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa”:

1. Zgodnie z OPZ do zakresu zamówienia należy wykonanie oznakowanie poziome. Prosimy o informację czy do wyceny należy założyć oznakowanie cienko czy grubowarstwowe.

ODP.: Zamawiający informuje, że do wyceny należy założyć oznakowanie cienkowarstwowe.

2. Prosimy o informację czy w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem w ulicy Dubois należy założyć wykonanie nasadzeń zieleni niskiej czy tylko założenie trawnika.

ODP.: Zamawiający informuje, że w pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią przewiduje założenie trawnika.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż do zakresu zamówienia należy wykonanie zjazdów do posesji, zaś Załącznik nr 2, gdzie nie ma ich wskazanych, ma charakter poglądowy.

ODP.: Zamawiający potwierdza, iż do zakresu zamówienia należy wykonanie zjazdów do posesji. Załącznik nr 2 ma charakter jedynie poglądowy.

4. Prosimy o informację czy zjazdy należy zaprojektować do każdej działki czy do posesji posiadających aktualnie zjazdy.

ODP.: Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych należy zaprojektować i wykonać zjazdy dotychczas istniejące.

5. Prosimy o informację czy wylot ul. Wincentego Pola do ul. Działkowej należy wykonać w nawierzchni asfaltowej zgodnie z Załącznikiem 2 czy z kostki betonowej jak sąsiednie ulice.



ODP.: Zamawiający informuje, że należy wykonać z kostki betonowej tak jak sąsiednie ulice. Załącznik nr 2 ma charakter jedynie poglądowy.

6. Prosimy o podanie odpowiedniej grubości warstwy mieszanki związanej cementem C1,5/2 dla konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego oraz tej samej konstrukcji wzmocnionej. W punkcie 1.2.1.3 Załącznika 1 zapisano grubości 10, 15 oraz 20 cm.

ODP.: Zamawiający przewiduje, że grubość mieszanki związanej cementem C1,5/2 dla konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego powinna wynosić 15 cm, a dla konstrukcji wzmocnionej ciągu pieszo-rowerowego 20 cm.

7. Według Załącznika 1 na odcinku jezdni Dubois na fragmencie od mostu kierunku północnym do końca zakresu przewiduje się wzmocnienie terenu i podbudowy jezdni. Brak wskazanej wzmocnionej konstrukcji drogi jak uczyniono to z ciągiem pieszo-rowerowym. Prosimy o podanie grubości poszczególnych warstw wzmocnionej konstrukcji.

ODP.: Zamawiający przewiduje, że na odcinku północnym ul. Dubois (od mostu do ul. Działkowej) będzie wykonane wzmocnienie terenu oraz wzmocnienie podbudowy jezdni, z uwagi na to, że planowana droga będzie przebiegać w miejscu istniejącego rowu i pobocza, przez co konieczne jest, by prace ziemne uwzględniały ten aspekt. Zamawiający zakłada, że Wykonawca na etapie projektowania uwzględni warunki terenowe i dostosuje odpowiednie wzmocnienie konstrukcji podbudowy.

8. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami punktu 2.1. Załącznika 1, działki na których planowane jest Inwestycja stanowią własność Zamawiającego i nie jest przewidziane pozyskiwanie działek procedurą ZRID.

ODP.: Zgodnie z PFU działki, na których planowana jest inwestycja stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie jest przewidziane pozyskiwanie działek procedurą ZRID dla tej Inwestycji.

9. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Inwestycji Zamawiający nie planuje montażu elementów małej architektury jak ławki czy kosze na śmieci.

ODP.: Zamawiający w ramach tej Inwestycji nie planuje montażu elementów małej architektury jak ławki czy kosze na śmieci.

Zadanie II: Przebudowa mostu na rzece Bzura w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa”

10. Prosimy o informację czy dokumentacja na usunięcie kolizji sieci nN wraz z budową oświetlenia mostu (załącznik 3c) jest uzgodniona z PGE i należy traktować jako dokument wiążący czy tylko jako materiał pomocniczy.

ODP.: Załączone materiały należy traktować jako materiały pomocnicze do wykorzystania w procesie projektowym.

Zadania III – Przebudowa ul. Lewandowskiego w ramach zadania pn. „budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz”.

11. Zgodnie z OPZ do zakresu zamówienia należy wykonanie oznakowanie poziome. Prosimy o informację czy do wyceny należy założyć oznakowanie cienko czy grubowarstwowe.

ODP.: Zamawiający informuje, że do wyceny należy założyć oznakowanie cienkowarstwowe.

12. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami punktu 2.1. Załącznika 4, działki na których planowane jest Inwestycja stanowią własność Zamawiającego i nie jest przewidziane pozyskiwanie działek procedurą ZRID.

ODP.: Zgodnie z PFU działki, na których planowana jest inwestycja stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie jest przewidziane pozyskiwanie działek procedurą ZRID dla tej Inwestycji.

13. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Inwestycji Zamawiający nie planuje montażu elementów małej architektury jak ławki czy kosze na śmieci.

ODP.: Zamawiający w ramach tej Inwestycji nie planuje montażu elementów małej architektury jak ławki czy kosze na śmieci.