

Zamawiający

Paszowice, 03.08.2023 r.

Gmina Paszowice

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

GK.I.271.8.2023

W prowadzonym postępowaniu przetargowym „**Zakup wraz z dostawą wodomierzy na potrzeby gminnej sieci wodociągowej gminy Paszowice**” zostały zadane następujące pytania, poniżej odpowiedzi na nie:

Pyt. nr 1 - Prosimy o poprawienie zapisu w pkt1. wymagania szczegółowe dla wodomierzy dotyczącego modularnego liczydła z obecnego zapisu na: modularne liczydło- możliwość montażu zamiennie nakładki impulsowej , modułu z interfejsem danych oraz nakładki radiowej do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej.

W obecnym zapisie prawdopodobnie wkraść się błąd i zamiast nakładki impulsowej został wpisany nadajnik impulsowy. Nadajnik impulsów montowany jest na innej wersji wodomierzy niż te , które są przedmiotem postępowania.

**Odp. – Zamawiający dokonuje zmian zapisów SWZ w części II Opis przedmiotu zamówienia:**

- modularne liczydło – możliwość montażu zamiennie ~~nadajnika impulsów nakładki impulsowej oraz~~ , modułu z interfejsem danych oraz ~~nadajnika radiowego nakładki radiowej~~ do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej

**W załączeniu SWZ rev.3 03.08.2023**

**Zadane pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ prowadzonego postępowania.**