Profil podłużny gazociągu G4.3

Podziałka 1:100/500

P.p.=71,00



Nazwa węzła	4.11	4.11.1	4.11.2	4.11.3	4.11.4	4.11.5		4.11.6	4.11.7			4.11.8	4.11.9	4.11.10	4.11.11	4.11.12	4.11.13
Rzędna istniejącego terenu	87,05	87,05	83,80	83,80	82,30	79,50	79,15	78,80	78,50	78,27	77,54	77,40	77,40	75,40	75,10	75,10 / 75,10	75,10
Rzędna osi proj. rurociągu	85,95	85,95	82,80	82,80	81,20	77,80	77,80	77,80	77,60	77,33	76,46	76,30	76,30	74,30	74,00	74,00 / 74,00	74,00
Zagłębienie osi przewodu	1,10	1,10	1,00	1,00	1,10	1,70		1,00	0,90			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Długość odcinka	4,00; 49,00; 6,00; 10,00; 33,00; 14,00 (7,00 / 7,00); 12,00; 36,00 (7,50 / 24,00 / 4,50); 4,00; 75,00; 9,00; 9,00 (4,50 / 4,50); 27,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=0,0 ‰ L=4,00; i=64,3 ‰ L=49,00; i=0,0 ‰ L=6,00; i=160,0 ‰ L=10,00; i=103,0 ‰ L=33,00; i=0,0 ‰ L=14,00; i=16,7 ‰ L=12,00; i=36,1 ‰ L=36,00; i=0,0 ‰ L=4,00; i=26,7 ‰ L=75,00; i=33,3 ‰ L=9,00; i=0,0 ‰ L=36,00
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	gaz ś/c DZ63 PE SDR 11,0
Nawierzchnia	trylinka; droga kamienna; płytki betonowe; droga kamienna; przewiert poziomy; zieleń; przewiert poziomy; zieleń; przewiert poziomy; kostka betonowa; przewiert poziomy; kostka betonowa
Działki	1404/2 obręb 0600 Pyzdry; 1054/2 obręb 0600 Pyzdry; 1622/1 obręb 0600 Pyzdry
Hektometr i odległości	0; 4,00; 17,00; 48,70; 53,00; 55,90; 59,00; 69,00; 1; 2,00; 6,60; 10,20; 16,00; 20,70; 23,80; 28,00; 35,50; 44,80; 59,50; 64,00; 68,00; 2; 3,70; 31,90; 43,00; 52,00; 56,50; 61,00; 75,00; 79,50; 88,00

COWOGAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71

Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów ś/c na terenie miejscowości Pyzdry, Ruda Komorska, Tarnowa-zadanie 450304 - etap II	Stadium projektu: Budowlany
Obiekt: Gazociąg ś/c Dz 180/160/90/63 mm PE	Branża: Sanitarna
Nazwa rys.: Profil podłużny gazociągu G4.3	Data: 05.2019
Adres inwestycji: gm. Pyzdry — Skala: 1:100/500	Numer rysunku: 53

Funkcja/Imię i Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Pieczęć/Podpis
Projektant: mgr inż. Krzysztof Biernacki	instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	BN-10.9/69/82	
Sprawdzający: mgr inż. Marek Nowicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0389/POOS/18	