Profil podłużny gazociągu G3.1.2

Podziałka 1:100/500



P.p.=76,00

Nazwa węzła	3.1.4	3.1.4.1	3.1.4.2	3.1.4.3	3.1.4.4	3.1.4.5	3.1.4.6
Rzędna istniejącego terenu	87,50	88,00	87,90	88,10	88,05	88,10	88,40
Rzędna osi proj. rurociągu	86,30	86,80	86,80	86,90	86,85	86,90	87,20
Zagłębienie osi przewodu	1,20	1,20	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20
Długość odcinka		26,00	17,00	24,00	57,00	18,00	22,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=26,00 i=19,2 ‰		L=17,00 i=0,0 ‰	L=24,00 i=4,2 ‰	L=57,00 i=0,9 ‰	L=18,00 i=2,8 ‰	L=22,00 i=13,6 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	gaz ś/c DZ63 PE SDR 11,0						
Nawierzchnia	asfalt	kostka betonowa					
Działki	2004/2 obręb 0714 Tarnowa						
Hektometr i odległości	0 3,80	26,00	43,00	67,00	86,60	1 24,00	31,50 42,00 64,00

COWOGAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71

Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów ś/c na terenie miejscowości Pyzdry, Ruda Komorska, Tarnowa-zadanie 450304 - etap II			Stadium projektu: Budowlany
Obiekt: Gazociąg ś/c Dz 180/160/90/63 mm PE			Branża: Sanitarna
Nazwa rys.: Profil podłużny gazociągu G3.1.2			Data: 05.2019
Adres inwestycji: gm. Pyzdry		Skala: 1:100/500	Numer rysunku: 26

Funkcja/Imię i Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Pieczęć/Podpis
Projektant: mgr inż. Krzysztof Biernacki	instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	BN-10.9/69/82	
Sprawdzający: mgr inż. Marek Nowicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0389/POOS/18	