



**GMINA SOMONINO**

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

**W3.271.1.05.2023.JB**

Somonino dnia 27.06.2023 r.

**ZAINTERESOWANI**

**/wszyscy/**

**dotyczy: „Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy w Somoninie (w ramach termomodernizacji)”**

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

**1. Pytanie:** Prosimy o podanie parametrów technicznych okien i wyłazów dachowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że okna w połaci dachowej będą spełniały obowiązujące normy w zakresie termoizolacji. Tym samym, okna powinny być min. 3-szybowe, współczynnik przenikania ciepła wynosi przynajmniej  $U_w=1,0W/m^2K$  (jak również niższe współczynniki), zaleca się zastosowanie ciepłych kołnierzy z dodatkową izolacją. Wyłazy dachowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny obowiązywać budynki i ich usytuowanie.

Wójt Gminy Somonino

**/-/Marian Kowalewski**