

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Dotyczy postępowania „Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy”. Oznaczenie sprawy: 01/RB/Ppoż – K/2023.

1.W odpowiedziach z dnia 28.04.2023 dołączono nowy przedmiar. W poz.5 wydano 3 moduły do monitorowania zasilaczy, a w poz.nr 30 wydano 2 moduły do monitorowania zasilaczy, jednak w przedmiarze są tylko dwa zasilacze. Na schemacie blokowym brak tych 3 dodatkowych modułów. Prosimy o odpowiedź do monitorowania jakich zasilaczy, bądź innych urządzeń mają służyć 3 moduły z poz.5 przedmiaru ?

Odpowiedź :

Są to moduły wyjść nadzorowanych – do linii sygnałowych. Łącznie jest 5 linii sygnałowych (2 w centrali pożarowej).

W zależności od rozwiązań producentów należy przyjąć 5 linii sygnałowych.

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda