



Miejski Zarząd Dróg
ul. Ludwika Zamenhofska 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 735 26 64, 62 735 25 76
e-mail: biuro@mzd.osw.pl
www.mzd.osw.pl
NIP: 622 24 82 391
Regon: 251 528 677

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak sprawy: MZD.263.6.2024.I3

ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytania

1. Kosztorys ofertowy poz. 42 – kostka prowadząca żółta o wymiarach 30x20 cm jest niedostępna w sprzedaży, prosimy o informację, czy zamawiający dopuści zastosowanie płyt prowadzących 40x40 o grubości 8cm.
2. Kosztorys ofertowy poz. 43 – kostka ostrzegawcza o wymiarach 30x20 cm jest niedostępna w sprzedaży, prosimy o informację, czy zamawiający dopuści kostkę ostrzegawczą typu stop o wymiarach 10x20 o grubości 8 cm lub płyty chodnikowe ostrzegawcze z wypustkami o wym. 40x40 cm i grubości 8cm.
3. Kosztorys ofertowy poz. 60 – w pozycji wskazana jest mieszanka granitowa C50/10, natomiast w opisie technicznym w punkcie 2.4.1 i SST D-06.03.01 wskazano kruszywo łamane C90/3, prosimy o wyjaśnienie.
4. Projekt techniczny rysunki 4.1 i 4.2 wskazują wykonanie nasypów, których nie wykazano w kosztorysie ofertowym, prosimy o potwierdzenie, że nie występują roboty związane z nasypami.
5. Kosztorys ofertowy poz. 23 – prosimy o zmianę jednostki na szt.

Odpowiedź

Ad1)

Kosztorys ofertowy poz. nr 42

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt prowadzących żółtych 40x40 cm grub. 8 cm.

Ad2)

Kosztorys ofertowy poz.nr 43

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki ostrzegawczej typu stop o wymiarach 40x40 cm grub. 8 cm.

Ad3)

Kosztorys ofertowy poz.nr 60

Pozycja nr 60 kosztorysu jest podana prawidłowo (należy ją wycenić zgodnie z kosztorysem i przekrojem normalnym).

Ad4)

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy – „PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY)” - NOWY, w którym w poz. nr 70 przewidziano wykonanie nasypów.

Ad5)

Kosztorys ofertowy poz. nr 23

Następuje zmiana jednostki miary z „m3” na „szt.”

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Wieruchowski