



LEGENDA:

- Redukcja spalinowa stal nierdzewna $\varnothing 250/200$
- Rura spalinowa stal nierdzewna $\varnothing 200$ – długość zweryfikować na miejscu
- Kolano spalinowe stal nierdzewna $\varnothing 200$
- Kolano spalinowe dostarczane wraz z kotłem Vessmann Vitocrossal 100

*UWAGA:

- realizację podłączeń należy wykonać dla dwóch kotłów
- należy przewidzieć odprowadzenie kondensatu z przewodu spalinowego na podstawie wizji lokalnej

LOKALIZACJA:	
DZIAŁKI NR 321;	
OBRĘB: 1	
86-200 CHELMNO	
INWESTOR:	
STAROSTWO POWIATOWE W CHELMNIE	
UL. KOLEJOWA 1	
86-200 CHELMNO	
IMIĘ I NAZWISKO:	
PODPIS:	
PROJEKTANT:	BRANŻA:
MGR INŻ. ARTUR HERMAN	SANITARNA
KUP/0182/PWBS/15	mgr inż. Artur Herman upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. oraz ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
SPRAWDZAJĄCY:	BRANŻA:
MGR INŻ. KRZYSZTOF NOWAK	SANITARNA
KUP/0075/PWOS/15	mgr inż. Krzysztof Nowak upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. oraz ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
ASISTENT:	BRANŻA:
MGR INŻ. MICHAŁ KOZŁOWSKI	SANITARNA
SKALA:	BRANŻA:
---	SANITARNA
FAZA PROJEKTU:	
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:	
SCHEMATY PODŁĄCZENIA INSTALACJI C.O. ORAZ ODPROWADZENIA SPALIN	
DATA:	NR RYSUNKU
04.2024 r.	IS 02