

LEGENDA:

- przewody wentylacji nawiewnej
- przewody wentylacji wywiewnej
- numer pionu
- Instalacja c.t. prowadzona pod stropem - powrót
- Instalacja c.t. prowadzona pod stropem - zasilanie
- drzwiowa kratka transferowa
- kratka wentylacyjna wywiewna
- kratka wentylacyjna nawiewna
- zawór wentylacyjny - wywiewny
- zawór wentylacyjny - wywiewny
- Klapa p.poż odcinająca
- Prostokątna kanałowa przepustnica powietrza
- Okrągła kanałowa przepustnica powietrza
- rzędne prowadzenia kanałów i rur Rd - rzędna dołu/Rg- rzędna góry/Ro rzędna osi
- Punkt stały

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów
3. Kanały wentylacyjne na układach z odzyskiem ciepła należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
-30mm-kanały wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła
-60mm-kanały na zewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła.
4. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylatorowych.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
8. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.
9. Należy sprawdzić szczelność oraz drożność kanałów wentylacji grawitacyjnej.
10.Wszystkie kanały wentylacji grawitacyjnej, które nie będą wykorzystywane do wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zamurować.
11. Kanały wentylacyjne które schodzą do piwnicy należy wykorzystać do wentylacji grawitacyjnej piwnicy.

WYKONAWCA:
AVIP PROJEKTY HAVAC PIOTR WYRAZ
KŁODA, UL. ŁĄKOWA 19, 28-236 RYTWIANY

PROJEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
W.1 - INSTALACJA WENTYLACJI

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI DLA BUDYNKU HALI STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW. GLIWICE UL. CHORZOWSKA 150

INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH GLIWICE UL. CHORZOWSKA 150

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA WENTYLACJI I C.T - RZUT PARTERU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
INST. SANITARNE:	mgr inż. ŁUKASZ STACHOŃ	SLK/4318/PWOS/12 członek rzeczoznawca zarządu	
BRANŻA:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	**********	**********	
BRANŻA:	OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
INST. SANITARNE:	mgr inż. PIOTR WYRAZ	**********	
DATA OPRACOWANIA:		SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2021		1:100	W.1/1

A0