



- WYKAZ OZNACZEŃ:**
- - zwody poziome drut FeZn ø8mm
 - - złącze kontrolne w puszcze pt
 - ⬇ - uzziom fundamentowy $R < 10 \Omega$
 - - zwody odprowadzający drut FeZn ø8mm w rurze RL20 pt
 - - płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm

POWIERZCHNIA
POŁACI DACHU: 330.0 m²



 <div>USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK</div>	
62-700 Turek ul. Legionów Polskich 5m15 e-mail: ciernik32@poczta.onet.pl tel. kom. 0-796-458-444	
Obiekt	BUDYNEK SZATNI GMINA PRZYKONA, PSARY DL. NR EW. 470
Zlecająca	GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 4, 62-731 Przykona
Stadium: Branża	P.B.W. ELEKTRYCZNA
Treść: Skala	PLAN INSTALACJI ODRÓMOWEJ 1:100 rzut połaci dachowej
Projektant	inż. Marek Szałąg
nr uprawnień	UAB 8346/II/490
Sprawdził	inż. Jęży Owsejko
nr uprawnień	WKP/048/P/OOE/08
Data oprac.	MARZEC 2021 RYS. E-3