


RZUT DACHU



Oznaczenia

- ZK-1      Złącze kontrolno-pomiarowe na elewacji budynku
- zwód pionowy  
h = 0,8m, drut ZnFe Φ 8
- uziom otokowy
- zwody poziome

UWAGA:

- Instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305.
- Zwody poziome na dachu, który jest pokryty blacho-dachówką należy wykonać na uchwytych drutem FeZn  $\phi$  8.
- Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurkach odgromowych typu elektro-plast Rso pod styropianem.
- Złącza kontrolne ZK instalować w puszkach odgałęźnych 140x140 instalowanych p/t na wysok. 0,6m od poziomemu terenu.
- Uziom otokowy prowadzić w odległości 1m od ścian fundamentowych na głębokości min. 0,6m.
- Do uziomu otokowego należy podłączyć szynę wyrównawczą.
- Należy zachować koordynację instalacji piorunochronnej z innymi instal. i urządzeniami elektrycznymi.

nazwa obiektu:			
ŚWIETLICA W MASZEWKU			
inwestor:		adres obiektu:	
Gmina Wicko ul. Słupska 9 84-352 Wicko		dz. nr 48 obr. Maszewko	
nazwa rys.:			branża:
Instalacja piorunochronna - rzut dachu			elektryczna
projektant:	nr upr.:	podpis:	
inż. Kazimierz Wittstock	482/Gd/81		
sprawdzający:	nr upr.:	podpis:	
inż. Kazimierz Kielas	77/Gd/01		
data:	skala:	studium:	nr rys.:
listopad 2023r.	1:100	projekt	E4