



#### Legenda:

ZO- zawór odcinający gwintowany mosiężny,  
 ZZ- zawór zwrotny gwintowany,  
 FS- filtr siatkowy gwintowany,  
 P1- pompa obiegowa instalacji c.o. typu (H=32769 Pa, V=1,12 m<sup>3</sup>/h),  
 PC- pompa cyrkulacyjna instalacji cwu typu COMFORT 15-14 B PM  
 AO- odpowietrznik automatyczny,  
 M- manometr,  
 ZB- zawór bezpieczeństwa,  
 NW- naczynie wzbiorcze,  
 ZTR- zawór trójdrożny  
 ZS- zawór spustowy,  
 T2- czujka temperatury  
 STAD- zawór regulacyjny STAD z nastawą wstępną  
 ZT- zawór termostatyczny ciepłej wody użytkowej

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH				
Patryk Górgurewicz				
ul. Plac Pokoju 2/2				
84-300 Łęborg				
e-mail: obslugabudowy@gmail.com				
Temat opracowania:			Lokalizacja:	
Świetlica w Maszewku			dz. nr 48 obr. Maszewko, gmina Wicko 220805_2.0007.48	
Branża: SANITARNA				
Projektant:			Podpis	
mgr inż. Urszula Mundzia upr. bud. POM/0267/PWBS/21				
Sprawdzający:			Podpis	
mgr inż. Maciej Paluszek upr. bud. POM/0089/PWBS/20				
Tytuł rysunku:	Nr rysunku:	Skala:	Data:	Str:
schemat technologiczny kotłowni	S06	—	08.2023	...