

Pruszcz Gdański, dnia 15.04.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.10.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00165920/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Zamawiający wymaga w parametrach sztucznej trawy o kształtu włókna karo, diament. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Kształt włókna nie jest parametrem mierzalnym. Pragniemy zauważyć, że nie ma jakiegokolwiek punktu odniesienia, który określałby, że kształt włókna ma jakiegokolwiek znaczenie czy też wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno norma EN 15330-1:2013, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju/kształtu włókna, ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają żadnego kształtu włókna. Wobec powyższego wytyczne FIFA oraz norma sztucznej trawy nie określa kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie sztucznej trawy o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego włókna. Włókna sztucznej trawy muszą jednak spełniać pozostałe

parametry techniczne oraz posiadać świadectwa, atesty, raporty z badań wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wagą całkowitą na poziomie min. 2400g/m², z zachowaniem wagi włókna na poziomie min. 1200g/m². Jednocześnie informujemy, że nawet FIFA i norma obowiązująca dla sztucznych traw akceptuje 10% tolerancji parametrów. Jeśli FIFA jest w stanie zaakceptować 10% odchylenia parametrów, tym bardziej Zamawiający powinien wyrazić zgodę. Nadmieniamy, że zaproponowana zmiana jest niewielka. Nie będzie ona ani odczuwalna ani widoczna w czasie użytkowania.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie traw z wagą całkowitą na poziomie min. 2400g/m², z zachowaniem wagi włókna na poziomie min. 1200g/m².

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie traw z wagą całkowitą na poziomie min. 2400g/m², z zachowaniem wagi włókna na poziomie min. 1200g/m².

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania wytrzymałości włókna na wrywanie na poziomie min. 45N. Zwracamy uwagę, iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Zaproponowany przez nas parametr siły wrywania pęczka jest większy niż wymagania normy. Wymagania określone przez FIFĘ i normę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie. Obniżenie tego parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność. Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wrywania pęczka na poziomie min. 45N.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie trawę syntetyczną o parametrze siły wrywania pęczka na poziomie min. 45N.

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Prosimy o określenie parametru łączenia klejonego na poziomie 75 N/100 z uwagi na fakt, iż norma dla traw sztucznych przewiduje wartość tego parametru na poziomie 70 N/100mm, natomiast FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły 75N/100mm. Potwierdza to również wyrok KIO nr 1867/18 parametr „wytrzymałość łączenia” do wartości 75 N/100 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia treści SWZ. Opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasad uczciwej konkurencji i jest uzasadniony potrzebami Zamawiającego. Na rynku istnieje więcej niż jeden producent sztucznej trawy, która spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Prosimy o dopuszczenie przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1800mm/h. Zwracamy uwagę, że Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody na poziomie min. 180mm/h. Należy również zwrócić uwagę na bardzo ważny parametr jakim jest podbudowa. Przepuszczalność

podbudowy mieści się w granicach 300-400mm/h. Zaznaczamy, iż standardowo przepuszczalność wody dla kompletnego systemu mieści się w granicach 1100-1800mm/h. Dopuszczenie przepuszczalności na poziomie min. 1800mm/h nie wpłynie na jakość oferowanego produktu, a jedynie przyczyni się do zwiększenia ilości potencjalnych wykonawców.

Stąd też wnosimy o dopuszczenie do przetargu przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1800mm/h.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o parametrze przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1800mm/h.

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Z uwagi na szeroki zakres postępowania oraz o konieczność pozyskania rzetelnej wyceny w zakresie robót branży sanitarnej, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert to dnia 30.04.2025.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany terminu składania ofert informacją nr 6 dla Wykonawców.

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w przypadku każdego prowadzonego przez siebie postępowania podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dzień przed otwarciem ofert.

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Nie mniej jednak Zamawiający informuje, iż udostępnił całą posiadającą dokumentację niezbędną do wyceny i przygotowania treści oferty.

Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Nie mniej jednak Zamawiający informuje, iż udostępnił całą posiadającą dokumentację niezbędną do wyceny i przygotowania treści oferty, w tym prowadzenia robót.

Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Nie mniej jednak Zamawiający informuje, iż udostępnił całą posiadającą dokumentację niezbędną do wyceny i przygotowania treści oferty, a podstawą wyceny oferty udostępniony wykonawcom opis przedmiotu zamówienia, w tym przedmiary (mające charakter pomocniczy), i wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ.

Zapytanie nr 23 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż udostępnił pliki w takim formacie, jakim dysponuje.

Zapytanie nr 24 (pisownia oryginalna)

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż udostępnił całą posiadającą dokumentację niezbędną do wyceny i przygotowania treści oferty. Przypadku napotkania niezainwentaryzowanych sieci czy kolizji które nie były przewidziane w SWZ, Zamawiający informuje, iż w takim wypadku przewidział w rozdziale dot. zmian umowy odpowiednie postanowienia stanowiące podstawę do zmiany umowy.

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)


Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Wyjaśnienie:

Teren w którym mają być prowadzone roboty jest publicznie dostępny. W ocenie Zamawiającego nie istnieją przeszkody i ograniczenia w dojeździe do placu budowy.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel