

Inowrocław, dn. 01.12.2023 r.

Starosta Inowrocławski
ul. M. Tewska 17
88-100 Inowrocław

Znak sprawy: 6630.1.368.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończzonej w dniu 01.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci energetycznej SN
Lokalizacja:	Gmina: Kruszwica Obr. b: Janowice, dz.: 104/3, 113, Obr. b: Rośliny, dz.: 24/2, 25/2, 32/4, 34, 35, 36/6, 47/2, 48
Wnioskodawca:	MŁYNARCZYK RAFAŁ Kłopot 15D, 88-110 Inowrocław 2
Inwestor:	GMINA KRUSZWICA ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
Projektant:	- RAFAŁ MŁYNARCZYK Inne upr.: budowlane: KUP/0114/POOD/14 - RADOŚLAW OMYŁA Inne upr.: budowlane: POM/0173/PWBE/17
Przewodniczący:	Katarzyna Magiera, starszy inspektor, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.11.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław elektroniczny	<p style="text-align: center;">Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>1. W przypadku odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.</p> <p>2. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywają na wykonawcy zadania.</p> <p>3. Przy projektowaniu należy zachować obowiązujące w tym zakresie</p>	Piotr Szymański

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Magiera, dn. 01-12-2023 10:08:08

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>3.Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.</p> <p>4.Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:</p> <p>a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii elektrycznej</p> <p>c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;</p> <p>d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.</p> <p>5.Niniejsze wytyczne do uzgodnienia służyć będą za załącznikiem do projektu.</p> <p>6.Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.</p> <p>7.Warunki usunięcia kolizji – 0,4 kV wydaje RD Inowrocław, dla kolizji z siecią 15 kV Oddział Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.</p>	
2	<p>ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., Oddział Poznań, Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, ul. Kościuszki 52, 85-079 Bydgoszcz</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
3	<p>Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>bez uwag</p>	<p>Miłosz Kobusiński</p>
4	<p>Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
5	<p>Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
6	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
7	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 informuje, że na terenie zadania nr 6630.1.368.2023 znajduje się odcinek gazociąg DN 100 oraz projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350 MOP 8,400 MPa.</p> <p>1. Projektowana linia kablowa średniego napięcia 15 kV krzyżuje się z wyłączonym gazociągiem DN 100 oraz projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 350.</p> <p>2. Kabel należy umieścić w rurze osłonowej o długości minimum 6 m tj. 3,0 m na każdej stronie od osi gazociągu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.</p> <p>3. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia nie należy</p>	<p>Maciej Maciejewski</p>

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Magiera, dn. 01-12-2023 10:08:08

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>3. W strefie kontrolowanej gazocięgu wysokiego ciśnienia nie należy urządzić składowisk gruntu lub materiałów oraz organizować pracy i postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego, prac nie wykonywać sprzętem mechanicznym.</p> <p>4. Należy zachować odległość pionową między powierzchnią zewnętrzną ciałki gazocięgu a rurą osłonową kabla minimum 0,2 m.</p> <p>5. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji gazocięgu wysokiego ciśnienia.</p> <p>6. Wszelkie prace w pobliżu/skrzyżowaniu z gazocięgiem w/c należy wykonywać wyłącznie w obecności przedstawiciela PSG sp. z o.o.</p> <p>7. Przystąpienie do robót budowlanych należy zgłosić pisemnie 7 dni przed ich rozpoczęciem do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy/Dział Stacji i Sieci Gazowych (tel. 52 328 54 07, tel. kom. 885-883-460).</p> <p>8. Zabrania się usuwania elementów sieci gazowej tzn. słupków oznacznikowych/kierunkowych, pomiarowych, kolumn wydmuchowych.</p> <p>9. Po zakończeniu zadania wykonawca jest zobligowany do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w formie papierowej i elektronicznej) wraz z profilem podłunym w miejscu skrzyżowania z gazocięgami w/c oraz oświadczeniem kierownika budowy.</p> <p>10. Warunkiem odbioru zadania będzie dostarczenie powyższych dokumentów wraz ze zleceniem wykonania usługi gazowniczej.</p> <p>11. Prace w miejscu skrzyżowania powinny być potwierdzone protokołem odbioru.</p> <p>12. Czynności odbiorowe są odpłatne wg cennika PSG.</p> <p>13. Pozostałe tematy w zakresie sieci gazowej wysokiego ciśnienia rozpatrywanym projekcie bez uwag.</p> <p>„Zaopiniowano wyłącznie pod względem sieci gazowej wysokiego ciśnienia”</p>	
8	Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
9	Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Inne zainteresowane podmioty	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
11	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Katarzyna Magiera - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
12	NEXERA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, Artium Plaza, VI p. 00-867 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez Uwag	Andrzej Grycmacher
	Wnioskodawca		MŁYNARCZYK RAFAŁ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Magiera, dn. 01-12-2023 10:08:08

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 365.133-1059.

Z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego
Katarzyna Magiera, starszy inspektor, Wydział
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządca terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania bądź projektowania sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).