Rzut dachu

Część istniejąca
Część projektowana
wywiewka Ø200mm
went. dach. Ø200mm
33,5°
1470
1400
1010
1080
3712
5112
1400

Rzut przyziemia

Część istniejąca
Część projektowana
proj. włączenie do ist. rurociągu
ist. rurociąg wody surowej PCVdz160
miejsce włączenia do ist. sieci DN150
proj. przebudowa rurociągu wody surowej z PE100 SDR17 dz160mm - oś ok. 159,20
DN150-200 - oś ok. +1,20
do likwidacji
proj. filtry I°
DN150-200
proj. Ø168,3X2,0mm - oś. ok. +1,20
proj. PCVSN8 dz250
odwod. liniow. V100
ist. brama wjazdowa do pozostawienia
1 | Hala filtrów I° | 99,53m²
2 | Pom. magazynowe | 33,56m² | Posadzka przemysłowa
0,00=161,20
nawiewnik Ø200mm
ist. wejście główne do budynku
ist. wejście do chlorowni
kanalizacja odcieków / płukanie PCV dz250 cd wg PZT
proj. przebudowa rurociągu wody surowej z PE100 SDR17 dz160mm - oś ok. 159,20
podjazd z kostki bet. gr. 8cm, szer. ok. 340cm zamknięty obrzeżem 8/25cm
opaska z kostki bet. gr. 6cm, szer. ok. 50cm zamknięta obrzeżem 6/20cm
447,3
448
448
1400
352,5
430
241
150
1010
349,5
1380
464,5
909,5
340

Jednostka opracowująca:	MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Wiejska 17 22-400 Zamość			
Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa SUW w m. Bielińiec w ramach zad. pn. Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Ulanów wraz z budową zbiornika wody uzdatnionej i rozbudową stacji SUW dz. nr 955/19 m. Bielińiec, Gmina Ulanów, powiat niżański, woj. podkarpackie				Nr rys. AR_01 Stadium: PAB
Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów	Tytuł rysunku: *Rzut przyziemia oraz rzut dachu - część projektowana i istniejąca*			Skala: 1:100
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Monika Bandrowska	192/LBOKK/2017	architektura	10-2024	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Sylwia Michalkiewicz	198/LBOKK/2017	architektura		
PROJEKTANT WIODĄCY: mgr inż. Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14	technologia		