



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ A-A

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi
W1-				
W1- 1	Wentylator chemoodporny CRDV-R-200-180-900-T	2		
W1- 2	Podstawa dachowa RS-560	2		
W1- 3	Złącze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200	2		
W1- 4	Kłapa zwrotna CAR-200	2		
W1- 5	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-725	1	0.455	
W1- 6	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-635	1	0.399	
W1- 7	Trójnik 90 d200 22.200.L.9000 M	2		
W1- 8	Redukcja d200x160 22.200.R.0160 M	2		
W1- 9	Przepustnica regulacyjna ręczna d160 22.160.L.0070 M	2		
W1- 10	Siatka ochronna d160 88.160.L.6001 M	2		
W1- 11	Redukcja d200x160 22.200.R.0160 M	2		
W1- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1945	1	0.976	
W1- 13	Łuk 90 d160 22.160.L.0090 M	2		
W1- 14	Siatka ochronna d160 88.160.L.6001 M	2		
W1- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2256	1	1.133	
W1- 16	Łuk 90 d200 22.200.L.0090 M	3		
W1- 17	Wentylator dachowy RF-4-125	1		
W1- 18	Podstawa dachowa RS-300	1		
W1- 19	Złącze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125	2		
W1- 20	Kłapa zwrotna CAR-125	1		
W1- 21	Redukcja RPC-C-160-125	1	0	
W1- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-709	1	0.356	
W1- 23	Trójnik TPC-C-160-160	1	0.19	
W1- 24	Zaślepka CSL-C-160	1	0.04	
W1- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-100	1	0.05	
W1- 26	Zawór wywiewny KW-RM-160-C	1		
W1- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+425	1	2.151	
W1- 28	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+660	1	2.298	
Nypel dodane:				
	Nypel NSL-C-200	2	0.085	

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:

7.8 m2
0.4 m2

 ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banas		ARCHIprojekt Włodzimierz Banas ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87	
Investor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno	Nr arch.:	12/20
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn.: "Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"	Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno	Data:	04.04.2022
Nazwa:	Budynek magazynowy chemii - przekroje wentylacji	Skala:	1 : 50
Branża:	Sanitarna	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant branży san:	mgr inż. Anna Zagórnjak	322/DOŚ/15	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Sprawdzający branży san:			
Asystent branży san:	mgr inż. Iga Bieńko—Gol	Numer rysunku:	S4
		Numer strony:	