ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ



ZBROJENIE ŚCIAN



Przekrój A - A



ZBROJENIE PŁYTY GÓRNEJ



Przekrój E - E



Detal zbrojenia

S-haki



Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	202	12	7.40		1494.80	1327.38
2	202	12	1.90		383.80	340.81
3	314	12	1.57		492.98	437.77
4	94	12	12.00		1128.00	1001.66
5	94	12	10.80		1015.20	901.50
6	50	12	3.90		195.00	173.16
7	50	12	5.10		255.00	226.44
8	188	12	6.50		1222.00	1085.14
9	88	12	1.84		161.92	143.78
10	22	12	2.90		63.80	56.65
11	22	12	4.10		90.20	80.10
12	252	12	1.77		446.04	396.08

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
13	827	12	1.20		992.40	881.25
14	756	12	2.00		1512.00	1342.66
15	1	12	mb		1819.36	1615.59
16	112	12	2.02		226.24	200.90
17	70	12	1.97		137.90	122.46
18	36	16	1.40		50.40	79.63
19	36	16	2.00		72.00	113.76
20	129	12	1.72		221.88	197.03
21	700	8	0.53		371.00	146.55
22	700	8	0.48		336.00	132.72

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
23	24	12	1.54		36.96	32.82
24	28	12	1.54		43.12	38.29
25	12	12	1.48		17.76	15.77
26	14	12	1.74		24.36	21.63
27	20	16	2.50		50.00	79.00
28	4	16	4.30		17.20	27.18
29	4	16	2.50		10.00	15.80
30	34	10	3.46		117.64	72.58
31	47	12	2.60		122.20	108.51
32	14	12	2.21		30.94	27.47

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
33	6	12	2.46		14.76	13.11

Masa całkowita [kg] : 11455.18

SCHEMAT ZBROJENIA MAŁYCH OTWORÓW



UWAGI

1.Beton: C30/37
2. Stal zbrojeniowa fyk=500MPa,
klasa ciągliwości B wg PN-EN 1992.
3. Otulina betonu:
płyta fundamentowa 5cm
pozostałe 4cm

4.Projekt konstrukcyjny stanowi integralną
część projektu architektonicznego.
W razie rozbieżności lub kolizji należy
niezwłocznie powiadomić Projektanta.
Rysunek zbrojeniowy nie jest jednocześnie
rysunkiem szalunkowy. Wszystkie wymiary szalunkowe
należy każdorazowo odczytywać z rysunku szalunkowego.

WYMIAROWANIE PRĘTÓW



SKRÓTY

d - dołem
g - górą
z - od zewnątrz
w - od wewnątrz
2x - dołem + górą lub od zewnątrz + od wewnątrz
p - przodem
t - tyłem
m - pręt montażowy

OPISYWANIE PRĘTÓW



ARCHIPROJEKT
Włodzimierz Banaś

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno	Nr arch.:	12/20
Obiekt:	Przebudowa basenów otwartych w Olesnie w ramach zadania pn.:"Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Olesnie przy ul. Kościuszki 17"	Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno	Data:	13.06.2022
Nazwa:	Komora techn. - rysunek szalunkowy	Skala:	1 : 100

Branża:		Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:	Podpis:
Projektant branży konstr:	dr inż. Andrzej Kowal	162/92/UW	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Sprawdzający branży konstr:	mgr inż. Anatol Najdek	13/02/DUW	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Asystent branży konstr:	mgr inż. Marek Lipiński		Numer rysunku: K13	Numer strony: