



Wiskitki, dnia 4 stycznia 2023 r.

GMINA WISKITKI

IZRK.271.28.2022

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „*Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkanie – etap II*” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

prosimy o wyjaśnienia:

W części rozbudowanej jest wzmianka o oknach ppoż, prosimy o wskazanie tych okien w zestawieniu stolarki.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w części rozbudowanej realizowanego obecnie etapu (sala sportowa) stolarka okienna p. poż. jest już zamontowana.

Pytanie nr 2:

Stolarka drzwiowa szklona ma być szkłem bezpiecznym?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza powyższe. Tak.

Pytanie nr 3:

Czy w oknach też ma być szkło bezpieczne? Jeśli tak - to obustronnie czy tylko od strony wewnętrznej?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w części rozbudowanej realizowanego obecnie etapu (sala sportowa) stolarka okienna jest już zamontowana, w części przebudowanej obecnie realizowanego etapu - stolarka okienna bez szkła bezpiecznego.

Pytanie nr 4:

Ze względu na czas inwentaryzacji w wielu firmach na początku stycznia 2023 roku nie możemy uzyskać ofert cenowych na materiały do przetargu, w związku z powyższym prosimy o przedłużenie okresu złożenia oferty w przetargu IZRK.271.28.2022; " Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie – etap II"

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający przychyła się do powyższego i wydłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 16 stycznia 2023 r. do godziny 10:00.