



OLKUSZ

Gmina Olkusz Rynek 1, 32-300 Olkusz
tel. +48 32 626 02 15, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl
www.olkusz.eu

SREBRNE MIASTO

Olkusz, dnia 17.07.2023 r.

KBZ.271.2.23.2023

Wyjaśnienia 3 SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Budowa tężni solankowej w Olkuszcu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego***

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1:

Długość słupa między skrajnymi blachami (blacha poz. 2 oraz poz.4) wynosi 6156mm
W którym miejscu przewidziane (możliwe) jest położenie spoiny doczołowej celem przedłużenia hurtowej długości sztangi (6000mm) do wymaganego wymiaru.

Odpowiedź:

Długość handlowa projektowanych profili wynosi do 12 a nawet 15mb. Wykonawca winien wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 2:

Czy blachy (poz.3) są pełnymi kręgami, co wymaga dzielenia słupa na sekcje i wykonania otworów technologicznych do procesu cynkowania ogniowego w każdej z nich czy są formą pierścienia z otworem 100x100mm, przez które przechodzi słup.

Odpowiedź:

Rozwiązaniem alternatywnym do zgodnego z projektem jest wykonanie tych blach obwodowo i obspawanie. Lokalizacja i wielkość otworów potrzebnych w technologii ocynkowania powinna być uzgodniona z ocynkownią.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piasnik