1. Rozmieszczenie osprzętu korygować na budowie wg potrzeb Inwestora
2. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP I UE.
3. Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
4 .W tabliy RP należy przewidzieć rezerwe do podłączenia dodatkowych odbiorników w/g potrzeb Inwestora
5. Montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta

- oprawa liniowa LED ,IP66,IK 08 , 18W,min.2500lm ,
PIR - oprawa 20W z czujnikiem PIR ,IP65
RM - Rozdzielnica zasilająca.
- Gn. elektr. pojedyńcze p/t ,IP44
- Dwa gn. elektr. pojedyńcze w wspólnej ramce p/t ,IP44
- Łącznik oświetl. schodowee p/t ,IP44
- Łącznik oświetl. jednobiegunowy p/t ,IP44
- Łącznik oświetl. świecznikowy p/t ,IP44
- Wypust elektryczny 1 -fazowy

- CZ.ISTNIEJĄCA BUDYNKU B.Z.

- CZ.ISTNIEJĄCA BUDYNKU PODLEGAJĄCA ROZBIÓRCE

Nazwa obiektu:

Modernizacja budynku nr inw.743/103
Nr geod. 1382/8 obręb Pisz,pow.Pisz

Rzut parteru- instalacje elektryczne — **Skala 1:100**

Elektryka: — **Inwestor:**

PROJEKTANT:

mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08

spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych

Nadleśnictwo Pisz
ul.Gdańska 4
12-200 Pisz

Data opracowania: 12.2020

Rys. nr E-01

A3