



GMINA MIASTKO

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

www.miastko.pl e-mail: sekretariat@um.miastko.pl

WRG.271.4.2021.IF

Miastko, dnia 30.03.2021 r.

Internetowa strona prowadzonego
postępowania, zadający pytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Budowa ul. Leśnej w Miastku – I etap, pow. bytowski, woj. pomorskie**”.

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do wystąpienia Wykonawcy z dnia 26.03.2021 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 przywołanej ustawy udziela następujących wyjaśnień.

Wystąpienie Wykonawcy z dnia 26.03.2021 r.

1. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego

Dokumenty pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone wraz z dokumentacją na stronie internetowej zamawiającego (BIP). Nie dotyczy to dokumentu stanowiącego „Tymczasową organizację ruchu”, której wykonanie zgodnie z poz. 15.2.5 należy uwzględnić w cenie oferty.

2. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.”

Odp. Zamawiającego

Dokumenty pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone jako załączniki do specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania. Nie dotyczy to dokumentu stanowiącego „Tymczasową organizację ruchu”, którego wykonanie zgodnie z poz. 5.5. Rozdziału XVI należy uwzględnić w cenie oferty.

3. „Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego ?”

Odp. Zamawiającego

Jeżeli podczas realizacji zamówienia ujawnią się obiekty archeologiczne Zamawiający podejmie stosowne czynności nakazane przepisami prawa we własnym zakresie.

4. „W SST jest zapis, że przez okres 3 lat należy pielęgnować zieleń. Czy zamawiający potwierdza okres pielęgnacji dwóch drzew przez 3 lata.”

Odp. Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że wskazany okres 3 lat dotyczy minimalnego wymaganego okresu gwarancji. W przypadku wskazania w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 3 lata wówczas okres pielęgnacji zieleni w tym drzew jest równy okresowi gwarancji.

5. „Prosimy o załączenie danych technicznych geowłókniny separacyjno-wzmacniającej.”

Odp. Zamawiającego

Obowiązujące minimalne wymagane parametry techniczne geowłókniny wzmacniająco-separacyjnej:

- 1) gramatura – 165 g/m² ;
- 2) grubość – 0,5 mm;
- 3) pochłanianie energii – 5,8 kJ/ m² ;
- 4) wytrzymałość na rozciąganie – 12,6 kN/m;
- 5) wydłużenie przy zerwaniu – 52%;
- 6) przebicie stożkiem – 30 mm;
- 7) wielkość porów – 90 µm;
- 8) wielkość przepływu (przy słupie wody 10 cm) – 50 dm³ / (m² * s).

Wystąpienie Wykonawcy z dnia 29.03.2021 r.

„Dokumentacja projektowa określa jednoznacznie producentów zastosowanych materiałów np.separator SK2BP , zbiornik rozrządzający DRAINFIX TWIN 1/1.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równorzędnych pod względem parametrów techniczno – użytkowych.”

Odp. Zamawiającego

Zastosowanie rozwiązań równoważnych zostało opisane w swz m.in. w poz. 9. Rozdziału XXVI. W przypadku rozwiązań równoważnych należy zwrócić uwagę, aby ich charakter nie prowadził do konieczności zmiany m.in. decyzji PGWWP Zarządu Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZUZ.2.4210.223.2020.Echz z dnia 17.08.2020 r.

BURMISTRZ
MIASTKA

Danuta Kuraśkiewicz