KORYTARZ
PARTERU
hs=323

146/70 Hp=219

skrz. prąd.

38/200

hs=299

hs=345
poziom posadzki
= 187,51m n.p.m.

146/70 Hp=220

hs=321

KLATKA
SCHODOWA

WC DZIEWCZĄT
Z PRZREDSIONKIEM

WC CHŁOPCÓW
Z PRZEDSIONKIEM

WENTYLATORNIA

Teren 1,5m powyżej poz. parteru

±0,00=187,5

Okap kuchenny V=800 m3/h

Okap kuchenny V=6000 m3/h

Wentylator kanałowy – R 160L prod. ROSENBERG
+ sterownik
Wydajność[m3/h] Vn/Vw: –/200
Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:230V/0,11kW
Masa [kg]: 3,40

Wentylator kanałowy – R 125 prod. ROSENBERG
+ sterownik
Wydajność[m3/h] Vn/Vw: –/115
Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:230V/0,12kW
Masa [kg]: 2,10

Wentylator kanałowy – R 100 prod. ROSENBERG
+ sterownik
Wydajność[m3/h] Vn/Vw: –/75
Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:230V/0,03kW
Masa [kg]: 2,00

Wentylator kanałowy – R 160L prod. ROSENBERG
+ sterownik
Wydajność[m3/h] Vn/Vw: –/310
Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:230V/0,11kW
Masa [kg]: 3,40

Centrala wewnętrzna podwieszana Domekt S 650 F–HE/6
Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 445/–
Moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]:6,0 kW
Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]: 400V; 6,2kW
Masa [kg]: 35,0 (+/– 10%)

Czerpnia ścienna ø200

Ściana
zewnętrzna
><
Skarpa
>

RZUTPARTERU

O01	JADALNIA	142,40m² gres
O02	KUCHNIA+ROZDZIELNIA	37,55m² gres
O04	POM.PORZĄDKOWE	2,04 m² gres
O06	POM. SOCJALNE	5,79m² gres
O07	ŁAZIENKA	4,84m² gres
O08	MAG. OGÓLNY	5,63m² gres
O09	CHŁODNIA	5,08m² gres
O10	BOKS JAJ I WARZYW	5,35m² gres
O11	MAG.WARZYW	2,06m² gres
O12	ODPADKI	1,47m² gres
O13	KOTŁOWNIA	4,94m² gres

ELER Piotr Ściegienka
Grodzisko 42A; 95–030 Rzgów
Pracownia: ul. Tuszyńska 41;93–020 Łódź
tel./fax (42) 633 07 60
tel. kom. 0 668 297 680
e–mail: pracownia@eler.net.pl; http: www.eler.net.pl

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD–KAN–PPOŻ. I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYCH SKOSZEWACH 19, GMINA NOWOSOLNA, 92–701 ŁÓDŹ.

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT PARTERU–INSTALACJA WENTYLACJI

PROJEKTANT	Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka Nr upr.:LOD/0479/POOS/06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Słowiński Nr upr.:LOD/2686/PWOS/15
ASYSTENCI	mgr inż. Jarosław Nastarowicz mgr inż. Przemysław Zygmanowski mgr inż. Karol Kępski mgr inż. Adam Okręniczak

OZNACZENIE	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.:
49.17.Pb.Skoszewy przedszkole	SANITARNA	08.2017	1:50	1