



GMINA CHOJNICE



89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 39 72129, fax. 52 39 73559, e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl

Chojnice, dnia 28.06.2024 roku

FZ.271.11.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: „**Dostawa i montaż lamp solarnych do miejscowości położonych na terenie Gminy Chojnice**”.

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedzi w związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.

Pytanie nr 5:

Odnosnie wymaganej temperatury 5000-6500K- nadmierna obecność światła o krótkiej, niebieskiej długości fali, która łatwo rozprasza się w atmosferze, zwiększa zanieczyszczenie światłem, pogarsza widzenie w nocy i powoduje zmęczenie oczu. Preferowane są źródła o temperaturze barwowej 3000 K lub niższej. IDA (International DarkSky Association) zaleca, aby w miarę możliwości temperatura barwowa nie przekraczała 3000 K, a wiele gmin i organizacji podąża za tym przykładem. Niższe temperatury barwowe zmniejszają wpływ na zdrowie ludzi, dzięki przyrodę i zanieczyszczenie światłem. Czy zamawiający dopuszcza temperaturę barwową na poziomie barwy neutralnej tj. 4000K.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza temperatury barwowej na poziomie barwy neutralnej tj. 4000 K.

Przesłane wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Z poważaniem
Zastępca Wójta
Janusz Szczepański**