

OBLICZENIA:

- WARTOŚĆ PRĄDU I_{abc} = 1,71A dla obwodu SI
- SPĄDEK NAPIĘCIA DLA OBWODU DO SI12 WYNOŚY 0,457%

UWAGA:

**SPRAWDZIĆ POMIAROWO ISTN. UZIEMIENIE SŁUPA SI12,
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI WYKONAĆ NOWY UZIOM
PIONOWY**

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| temat: | BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO W RAWICZU W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI | | | |
| adres: | Rawicz, dz. nr 63/10, 2795, 2800, 2802/2; | | | |
| zobowiązanie: | obrotu 0001 Rawicz, jedn. ewid. 302205_4 Rawicz | | | |
| zainteresowany: | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | | | |
| zainteresowany: | DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA | | | |
| projektant: | inż. Robert Jamrozcy | | | |
| prawnik: | mgr inż. Krzysztof Palica | | | |
| gospodarstwo: | inż. Bartłomiej Kaczmarek | | | |