



WZ.5595.427.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 60 im. Huberta Wagnera przy ul. Glinki 117 w Bydgoszczy”, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego mgr inż. Eugeniusza Legeżyńskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wojciecha Gmurczyka, nadesłanej przy piśmie Pana Leszka Gozdek – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Glinki 117 w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 27.08.2018 r.), w zakresie wewnętrznej sieci wodociągowej,

postanawiam

wyrazić zgodę na brak wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej nr 60 im. Huberta Wagnera przy ul. Glinki 117 w Bydgoszczy w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym **pod warunkiem** pozostawienia instalacji hydrantowej 25 z wężem płasko składanym oraz wyposażenia obiektu w zwiększoną o 50% w stosunku do obowiązujących normatywów ilość środka gaśniczego w gaśnicach dla całego budynku szkoły.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719) budynek Szkoły Podstawowej nr 60 im. Huberta Wagnera przy ul. Glinki 117 w Bydgoszczy powinien być wyposażony w hydranty 25 z wężem półsztywnym.

W rozpatrywanym budynku istnieje przeciwpożarowa instalacja wodociągowa z hydrantami 25 z wężem płasko składanym. W ramach rozwiązań zamiennych rzeczoznawcy zaproponowali wyposażenie obiektu w zwiększoną o 50% od normatywu ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową jako odrębna, lecz uwzględniona została przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.426.2018, z dnia 29 października 2018 roku.

Tutejszy organ uznał, że w analizowanym przypadku istniejące w budynku hydranty wewnętrzne 25 z wężem płasko składanym nie spowodują sytuacji obniżenia poziomu

bezpieczeństwa. Tak naprawdę różnica pomiędzy hydrantem 25 z węzłem półsztywnym i hydrantem 25 z węzłem płasko składanym leży w sposobie rozwinięcia węża. Akceptując zaproponowane w tym zakresie rozwiązanie zamienne wzięto pod uwagę kompleksowe zabezpieczenie budynku, wynikające z „Ekspertyzy technicznej (...).


W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej zwany k.p.a.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.)



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski

Otrzymują:

1. Miasto Bydgoszcz - 1 egz. ekspertyzy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:

1. Szkoła Podstawowa nr 60 im. Huberta Wagnera
ul. Glinki 117
85-861 Bydgoszcz

2. Aa

Do wiadomości:

1. Wojciech Gmurczyk
ul. Zajęcza 6 m. 54
85-809 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy

MP

Toruń, 29 października 2018 roku

WZ.5595.426.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 60 im. Huberta Wagnera przy ul. Glinki 117”, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego mgr inż. Eugeniusza Legeżyńskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wojciecha Gmurczyka, nadesłanej przy piśmie Pana Leszka Gozdek – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Glinki 117 w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 27.08.2018 r.), w związku z niespełnieniem wymagań techniczno - budowlanych w ww. obiekcie, polegających na:

- braku zapewnienia wymaganej odległości 5,0 m pomiędzy drzwiami ze stołówki, w której jednorazowo przebywa więcej jak 50 osób,
- występowaniu w holu na parterze boazerii,
- braku zapewniania podziału korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50,0 m drzwiami dymoszczelnymi,
- braku pasa z materiału niepalnego o szerokości 2,0 m lub wysunięcia ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefami pożarowymi ZL III i ZL IV na co najmniej 0,30 m poza lico ściany zewnętrznej budynku,
- braku zamknięcia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,
- występowaniu przekroczonej dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie, w sposób zamienny w stosunku do obowiązujących wymagań technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zamiennych w postaci:

- wykonania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg wskazań ekspertyzy,
- zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 pomieszczeń takich jak: archiwum na parterze segmentu żywieniowego, wentylatornia, pomieszczenie węzła centralnego ogrzewania i magazynku szkolnego,
- wykonania w przewodach wentylacyjnych w segmencie żywieniowym przeciwpożarowych klap odcinających o klasie odporności ogniowej równej elementowi oddzielenia przeciwpożarowego w miejscu wydzielenia stref pożarowych,
- zainstalowania czujnika w kanale spalinowym nad urządzeniem gazowym o mocy cieplnej większej jak 30 kW wg wskazań ekspertyzy,
- zamontowania autonomicznych czujek dymu z sygnalizacją świetlną i akustyczną wg wskazań ekspertyzy,
- pomalowania istniejącej boazerii środkiem ogniochronnym do stopnia trudno zapalności lub jej zlikwidowania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej, albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej i niniejszego postanowienia jest budynek Szkoły Podstawowej nr 60 im. Huberta Wagnera przy ul. Glinki 117 w Bydgoszczy.

Ekspertyza techniczna została opracowana w związku z brakiem wykonania podziału korytarza przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m oraz braku zamknięcia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu, kwalifikujące istniejący budynek jako zagrażający życiu ludzi. Rozpatrywany obiekt z uwagi na wysokość kwalifikuje się do budynków średniowysokich, a z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje się do III kategorii zagrożenia ludzi (szkoła) i IV kategorii zagrożenia ludzi (mieszkanie służbowe).

Brak możliwości dostosowania przedmiotowego obiektu do wymagań techniczno-budowlanych spowodował konieczność wystąpienia do tutejszego organu z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych dla przedmiotowej inwestycji w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.). Tutejszy organ zdaje sobie sprawę, że wyeliminowanie wszystkich niezgodności, szczególnie w budynkach istniejących jest trudne, bądź niemożliwe do spełnienia, a powodem są często zastane uwarunkowania techniczno-budowlane, co ma miejsce w analizowanym przypadku.

Zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669) wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:

- 1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
- 2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego;
- 3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- 4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Po przeanalizowaniu zaproponowanych w załączonej do wniosku „Ekspertyzie technicznej (...)” rozwiązań zamiennych uznano, że ich realizacja spowoduje, że zostaną zapewnione powyższe wymagania, a tym samym zostanie uzyskany akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego.

„Ekspertyza techniczna (...)” z marca 2018 roku stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej zwany k.p.a.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.)



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski

Załącznik:

„Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 60 im. Huberta Wagnera, ul. Glinki 117 w Bydgoszczy”.

Otrzymują:

1. Miasto Bydgoszcz - 1 egz. ekspertyzy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:

1. Szkoła Podstawowa nr 60 im. Huberta Wagnera
ul. Glinki 117
85-861 Bydgoszcz

2. Aa

Do wiadomości:

1. Wojciech Gmurczyk
ul. Zajęcza 6 m. 54
85-809 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy

MP

