



- LEGENDA:
- "PWP" PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W WYDZIELONEJ OBUDOWIE NA ZEWNĄTRZ NAD ZŁĄCZEM KABLOWYM
 - "TL6" OBUDOWA Z SZEŚCIOMA TABLICAMI LICZNIKOWYMI
 - "TWLZ 1 + TAD + TL12" TABLICA WLZTÓW, TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z JEDENASTOMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - "TWLZ 2 + TL6" TABLICA WLZTÓW ORAZ TABLICA Z SZEŚCIOMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA ZASILANIA MIESZKANIA - PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN. TABLICE)

KABEL ZASILAJĄCY OBIEKT OD PWP DO TABLICY TWLZ ORAZ KABEL ZASILAJĄCY TL6 W GRUNCIE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m W RURZE OSŁONOWEJ DO OCHRONY KABLI O ŚREDNICY FH10. W PIWNICACH KABELE UKŁADAĆ NATYNKOWO RURACH OSŁONOWYCH FI60 MOCOWAŃCH DO ŚCIAN I SUFITÓW UCHWYTAMI ODSTĘPOWYMI. W KŁATKACH KABELE UKŁADAĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ PRZEWODEM YLY5x6mm2 I ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA LUB JEŻELI ISTNIEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ BEZPOŚREDNIO. TYMCZASOWO ISTNIEJĄCE OBWODY ZASILAJĄCE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDUŻYĆ DO NOWEJ TABLICY LICZNIKOWEJ NA PARTERZE PRZEWODAMI O PRZĘKROJU ZGODNYM Z ISTNIEJĄCYM - MINIMUM YDy2o3x2,5mm2.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------|-------------|
| ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY | | 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 | | |
| TEL. 065 529-90-83 | | TEL. KOM. 601-763-997 | | |
| e-mail: jurek@wis.net.pl | | | | |
| "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | | |
| Obiekt | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Kościelnej 6 | | | |
| Adres | ul. Kościelna 6 64-100 Leszno | | | |
| Investor | Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno | | | |
| Treść rysunku | Pozostałe instalacje piwnicy | Data | Skala | Nr. rysunku |
| Branża | elektryczna | 20.07.2023 | 1:50 | E2 |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Woźniak | upr. 877/861 o WK/PIE/5/23/01 spec. inst. inż. | | |
| | | | | |