



- LEGENDA:
- "PWP" PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W BUDYNKU W WYDZIELONEJ OBUDOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90
 - "ZG" ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE PRZENIESIONE DO NOWEJ OBUDOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90
 - "TAD1 + TL6" TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z SZESCIOMA UKŁADEMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - "TAD2 + TL3" TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z TRZEMA UKŁADEMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - "TM" TABLICA MIESZKANIOWA ZAMYKANA, 18-MOD. MONTOWANA PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH LUB ISTNIEJĄCA TABLICA MIESZKANIOWA

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). NA ZEWNĄTRZ W WYKOPIE NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI W RURACH OSŁONOWYCH $\phi 50\text{mm}$ NA GŁĘBOKOŚCI $0,7\text{m}$. LINIE ZASILAJĄCĄ ZE ZŁĄCZA DO TABLICY LICZNIKOWEJ PROWADZIĆ PRZEWODEM YLY5x35mm². WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm² ZAKOŃCZYĆ W TABLICACH MIESZKANIOWYCH, ZALECA SIĘ WYKROZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH TABLIC MIESZKANIOWYCH.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY | | 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 | |
| "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA | | TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl | |
| Obiekt | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zacisze 1 | | |
| Adres | ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zacisze 1 64-100 Leszno | | |
| Inwestor | Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno | | |
| Treść rysunku | Pozostałe instalacje piwnicy | Data | Nr. rysunku |
| | | 30.08.2023 | E2 |
| Branża | elektryczna | | |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Woźniak | upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż. | |
| | | | |