



LEGENDA:

"PWP"	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W BUDYNKU W WYDZIELONEJ OBUDOWIE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90
"ZG"	ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE PRZENIESIONE DO NOWEJ OBUDOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90
"TAD1 + TL6"	TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z SZEŚCIOMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
"TAD2 + TL3"	TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z TRZEMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
"TM"	TABLICA MIESZKANIOWA ZAMYKANA, 18-MOD. MONTOWANA PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH LUB ISTNIEJĄCA TABLICA MIESZKANIOWA

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). NA ZEWNĄTRZ W WYKOPIE NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI W RURACH OSŁONOWYCH $\phi 50\text{mm}$ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. LINIE ZASILAJĄCĄ ZE ZŁĄCZA DO TABLICY LICZNIKOWEJ PROWADZIĆ PRZEWODEM $\text{YLY}5 \times 35\text{mm}^2$. WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ $\text{YLY}5 \times 6\text{mm}^2$ ZAKOŃCZYĆ W TABLICACH MIESZKANIOWYCH, ZALECA SIĘ WYKROZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH TABLIC MIESZKANIOWYCH.

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61	
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		TEL. 065 529-90-93	
		TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl	

Objekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zaczęcie 1		
Adres	ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zaczęcie 1 64-100 Leszno		
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno		
Treść rysunku	Pozostałe instalacje parteru	Data	Nr. rysunku
		30.08.2023	1:50
Branża	elektryczna		
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/L WKPI/E/5729/01 spec. Inst.-inż.	