







-  NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, 1x15W, 4000K, E27  
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
-  NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO  
TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH
-  NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO  
TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
-  NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO  
TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH  
MONTOWANA NA ŚCIANIE
-  OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO  
MONTOWANA NA SUFICIE
-  OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO  
MONTOWANA NA ŚCIANIE

OS1/R1  
NAZWA ROZDZIELNICY  
NUMER OBWODU W TABLICY  
RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,  
 G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

**WYBÓR PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W  
CIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH -  
IATYNKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH).  
ŻYŁWĄ PRZEWODOWĄ PŁASKICH O  $U_n = 750V$  I PRZEKROJU ŻYŁY  
5mm<sup>2</sup>. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOWŁĄCZKAMI.**

## UKŁAD SIECIOWY: TN-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl	
<b>"WIS"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Objekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Słowiańskiej 59		
Adres	ul. Słowiańska 59 64-100 Leszno		
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno		
Treść rysunku	Instalacja oświetlenia II piętra		Data      Skala      Nr. rysunku
			20.07.2023      1:50      E7
Branża	elektryczna		
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKPiE/5729/01 spec. Inst.-Inż.	