



- LEGENDA:
- "PWP" PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W METALOWEJ OGNIODPORNEJ OBUDOWIE E90
 - "TAD + TL3" TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z TRZEMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA ZASILANIA MIAZSKANIA - PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN. TABLICE)

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). LINIĘ ZASILAJĄCĄ Z PWP DO TABLICY LICZNIKOWEJ PROWADZIĆ PRZEWODEM YLY5x16mm2 ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU. WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm2 ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA LUB JEŻELI ISTNEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ BEZPOŚREDNIO. ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIA OBWÓD MIESZKAŃ ZABUDOWANE W TABLICACH LICZNIKOWYCH JEŚLI WYSTĘPUJĄ PRZENIEŚĆ DO PROJ. TABLIC LICZNIKOWYCH , NA ZABEZPIECZENIA WPROWADZIĆ IST. OBOWDY MIESZKAŃ.

PRZEWODY W RAZIE POTRZEBY PRZEDUŻYĆ Z WYKORZYSTANIEM PRZEWODÓW TYPEM I PRZEKROJEM ZGODNYM Z ISTN.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Rynek Zaborowski 8			
Adres	ul. Rynek Zaborowski 8 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje I piętra	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.07.2023	1:50	E5
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		