



TAD1 + TL6

TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z SZĘŚCIOMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW



TAD2 + TL3


TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z TRZEMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW



UZIOM
R<5,0om

ZG

ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE
OBUDOWA O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ E90




NHXHX FE180 PH90/E90
0,6/1,0kV 4x35mm2
OD PRZYŁĄCZA NAPOWIERZNEGO

NHXHX FE180 PH90/E90
0,6/1,0kV 4x35mm2

PWP

PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU "PWP"
OBUDOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90



UKŁAD SIECIOWY: TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zacisze 1			
Adres	ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zacisze 1 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Schemat zasilania	Data	Skala	Nr. rysunku
		30.08.2023		E10
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		