



- LEGENDA:
- "PWP" PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W WYDZIELONEJ OBUDOWIE NA ZEWNĄTRZ OBOK ZŁĄCZA KABLOWEGO
- "ZK" ISTNEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE
- "TAD + TL5" TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z PIĘCIOMA UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
- PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA ZASILANIA MIASZKANIA - PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN. TABLICE)

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). NA ZEWNĄTRZ W WYKOPIE NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI W RURACH OSŁONOWYCH $\phi 50\text{mm}$ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. LINIE ZASILAJĄCĄ ZE ZŁĄCZA DO TABLICY LICZNIKOWEJ PROWADZIĆ PRZEWODEM YLY5x35mm², WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm² ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA LUB JEŻELI ISTNEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ BEZPOŚREDNIO. TYMCZASOWO ISTNEJĄCE OBWODY ZASILAJĄCE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDŁUŻYĆ DO NOWEJ TABLICY LICZNIKOWEJ PRZEWODAMI O PRZEKROJU ZGODNYM Z ISTNEJĄCYM MINIMUM YDYżo3x2,5mm².

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61		
TEL. 065 529-90-93		TEL.KOM. 601-763-997		
e-mail: jurek@wis.net.pl				
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Świętojańskiej 2			
Adres	ul. Świętojańska 2 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje I piętra	Data	Skala	Nr. rysunku
		30.08.2023	1:50	E6
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		