



ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 09.04.2025
EZ/3/2025/298

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 3/2025

dotyczy: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO z adaptacją części na salę przeznaczoną do zabiegów radiologii interwencyjnej na 3 piętrze budynku CBO Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

1. Opis wyposażenia bloku operacyjnego został sformułowany w sposób wskazujący na konkretne rozwiązania techniczne i funkcjonalne, charakterystyczne wyłącznie dla jednego producenta. Należy jednak podkreślić, że opisane rozwiązanie nie przedstawia cech bardziej innowacyjnych ani nie definiuje wyższego standardu technicznego od innych rozwiązań dostępnych na rynku. Jego wyróżnienie w SWZ nie wynika więc z obiektywnych kryteriów jakościowych czy funkcjonalnych, lecz z zapisów eliminujących konkurencyjne oferty. Taki sposób sformułowania wymagań może skutkować nieuprawnionym ograniczeniem konkurencji oraz naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ opisał standardy, rozwiązania techniczne i funkcjonalne w oparciu o obecnie posiadane. Taki rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla Zamawiającego ze względu na znajomość funkcjonalności, a przede wszystkim bezpieczeństwo dla pacjentów i samego pracującego tam personelu.

Zamawiający wymaga systemów jednoimiennych, dobrze już znanych pracownikom medycznym, którzy obsługiwać będą również przebudowywane sale.

Rolą Zamawiającego jest optymalizacja świadczeń zdrowotnych, a nie praca na kilku rozwiązaniach technicznych.

Wprowadzanie wielu różnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w obrębie jednej jednostki szpitala, może skutkować zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów.

Jednocześnie Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na to, że postępowanie dotyczy formuły „Zaprojektuj i wybuduj”, a nie, jak wynika z pytania, zakupu konkretnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych. W związku z tym Zamawiający bardzo dokładnie, szczegółowo i w sposób zrozumiały opisał rozwiązania jakich wymaga do zainstalowania w części bloku operacyjnego, która będzie przebudowywana.

Zdaniem Zamawiającego nie ogranicza to konkurencji i zasad równego traktowania Wykonawców, gdyż producenci tych rozwiązań nie są stroną w takiej formule postępowania.

2. Opis mebli z płyty wiórowej zawiera odniesienia do norm PN-EN 311:2004 oraz PN-EN 319:1999. Należy zaznaczyć, że obie te normy odnoszą się wyłącznie do ogólnej metodologii badań – odpowiednio: odporności na odrywanie powierzchni oraz wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni. Nie definiują one jednak jednoznacznie wymagań, jakie Zamawiający stawia względem finalnego wyrobu, w szczególności w zakresie obrzeży. W związku z tym oczekiwanie spełnienia tych norm w sposób enumeratywny nie znajduje uzasadnienia merytorycznego i może prowadzić do nieuprawnionego zawężenia konkurencji, szczególnie że spełnienie tych wymagań deklaruje wyłącznie jeden dostawca obecny na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający opisał taki materiał jakiego wymaga w przypadku montażu mebli na bloku operacyjnym – czyli jednostce szpitala, która musi spełniać podwyższone wymagania dotyczące częstego mycia, dezynfekcji i zdecydowanie większej eksploatacji mechanicznej niż meble w innych oddziałach szpitalnych.

Co do obrzeży, to Zamawiający opisał swoje wymagania czyli „Obrzeże ABS min. 0,5 mm i 2 mm.”

Jednocześnie Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na to, że postępowanie dotyczy formuły „Zaprojektuj i wybuduj”, a producenci czy dostawcy poszczególnych materiałów, wykorzystywanych do budowy i produkcji mebli, nie są bezpośrednimi wykonawcami w takiej formule postępowania.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Krzymański