



Łódź, dnia 11 kwietnia 2025 r.

WZ-091-34/25

Do Oferentów biorących udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego, o wartości szacunkowej poniżej 443 000 EURO pn.: „Remont kabli trakcyjnych w rejonie Dworca Fabrycznego w Łodzi”, nr sprawy WZ-091-34/25”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6 – Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1.

Czy można zamienić kanał technologiczny na rury zgrzewane RHDP fi 110?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania rur zgrzewanych RHDP fi 110.

Pytanie nr 2.

Czy wykonawca płaci za zajęcia terenu?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie płacił za zajęcie terenu.

Pytanie nr 3.

Czy można zastosować studnia skr-1?

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania studni SKR-1.

Pytanie nr 4.

Czy do wykonania jest 5 studni kablowych?

Odpowiedź nr 4.

Tak.

Pytanie nr 5.

Czy studnię istniejącą należy zmienić na studnię systemową?

Odpowiedź nr 5.

Nie, istniejące studnie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6.

Czy odcinek istniejący pod ul. POW jest drożny czy należy uwzględnić jego ponowne wykonanie?

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający informuje, że należy wykorzystać istniejący odcinek pod ul. P.O.W. w Łodzi.

Pytanie nr 7.

Jak zasilana jest ładowarka dla autobusów i czy należy ją zdemontować do wykonania prac?

Odpowiedź nr 7.


Zamawiający informuje, że ładowarka nie podlega demontażowi.

Pytanie nr 8.

Z załączonego rysunku na całym odcinku ul Rodziny Poznańskich jest kanał betonowy technologiczny?

Odpowiedź nr 8.

Zamawiający informuje, że betonowy kanał technologiczny został uwzględniony na załączniku graficznym w sposób poglądowy.


PROKURENT
Dyrektor Wykonawczy
MPK - Łódź Spółka z o.o.
(2)
Krzysztof Kamiński