

BZP.271.12.2023



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dane	Opis
Tryb postępowania	Podstawowy (art. 275 pkt 1)
Nazwa zamówienia	„Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno”- II postępowanie
Znak sprawy	BZP.271.12.2023 r.
Data pisma	6 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę gatunku drewna do wykonania deku, z drewna modrzewiowego na deski sosnowe impregnowane ciśnieniowo o grubości 34mm? Z naszego doświadczenia wynika, że drewno modrzewiowe o tak dużej grubości, podczas długotrwałej ekspozycji słonecznej jest narażone na liczne spękania i skręcanie.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drewna gatunku sosna, impregnowana ciśnieniowo, do wykonania podłużnic ramy pod podest pomostów, o wymiarach takich samych lub większych niż podane w projekcie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału.**

3. Klasa wyborowa KW a tym samym klasa wytrzymałości C30 jest w Polsce nieosiągalna. Czy w związku z tym Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie drewna o niższych parametrach czyli klasa KS, C24?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klasy C24**

4. Proszę potwierdzić wymiary pływaka jakie mają być zastosowane w konstrukcji pomostu pływakowego. Czy jest to 3000x2380x750mm, nośność ok. 3500kg? ?

**Odp. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające warunki użytkowe, bez zmiany ilości zaprojektowanych pływaków.**

**BZP.271.12.2023**



**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie pływaka styropianem o gęstości  $\sim 18 \text{ kg/m}^3$ ?

**Odp. Tak w przypadku zachowania parametrów użytkowych.**

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie betonu o mrozoodporności F150? Mrozoodporność F200 jest stosowana przy budowie przęseł mostów i innych konstrukcji narażonych na długotrwałe obciążenia."

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie betonu o mrozoodporności F150.**

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Krzysztof Zacharzewski

/-/ Burmistrz Złocieńca