



Wołomin, dnia 02.08.2024 r.

Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.32.2024

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa drogi gminnej – sięgacz ul. Brzozowej w Wołominie, w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób należy odtworzyć nawierzchnie bitumiczną ul. Brzozowej po wykonywaniu robót kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

- 1. Pole odtworzenia nawierzchni po zrealizowanych robotach winny obejmować szerokość wykopu powiększoną o ca 1m z każdej strony wykopu poza szerokość nawierzchni naruszonej, jednocześnie na całej szerokości jezdni pomiędzy jej krawężnikami.*
- 2. Naprawa nawierzchni po robotach objętych przedmiotem zamówienia winny objąć całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami i innymi elementami drogi.*
- 3. Poszczególne warstwy konstrukcji podlegają odbiorowi, który nastąpi w obecności Zarządcy drogi.*

Pytanie 2

Czy ul. Brzozowa jest objęta gwarancją? Jeśli tak, prosimy o określenie na jakich warunkach umożliwione będzie wykonywanie prac w terenie objętym gwarancją?

Odpowiedź:

- 1. Droga gminna ul. Brzozowa na przedmiotowym odcinku jest objęta gwarancją Wykonawcą robót.*
- 2. Wykonanie prac, w drodze ul. Brzozowej, objętych postępowaniem należy wykonać pod nadzorem Gwaranta, tj. firmy Czystość z Wołomina.*
- 3. Teren po robotach zostanie odebrany protokołem w obecności przedstawicieli: Wykonawcy, Gwaranta i Zarządcy drogi.*

Z up. Burmistrza

Łukasz Marek

Zastępca Burmistrza