

LEGENDA:

- FALOWNIKI - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ (ROZMIESZCZENIE FALOWNIKA NR 1 I FALOWNIKA NR 2 ZGODNIE Z RYS. P1062-E-PV-011
- ROZDZIELNICE R-DC ZLOKALIZOWANE NA PODDASZU
- ROZDZIELNICA R-AC-01 Z WYŁĄCZNIKIEM KOMPAKTOWYM - 100 ZINTEGROWANY Z INSTALACJĄ PPOŻ I ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRZEPIĘCIOWYM
- ROZDZIELNICA R-AC-02 Z WYŁĄCZNIKIEM KOMPAKTOWYM - 100 A ZINTEGROWANY Z INSTALACJĄ PPOŻ I ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRZEPIĘCIOWYM
- PUNKT PRZEJŚCIA KORYTKA KABLOWEGO AC PRZEZ STROP BUDYNKU (KORYTKA ZOSTANĄ POPROWADZONE W ŚLADZIE ZDEMONTOWANYCH RUR SOLARNYCH PO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI, ISTNIEJĄCE MOCOWANIA RUR SOLARNYCH ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO UMOCOWANIA KORYTEK KABLOWYCH)
- PUNKT PRZEJŚCIA KORYTKA KABLOWEGO PRZEWODU PPOŻ OGNIOODPORNEGO PH90 2x1,5mm² PRZEZ STROP BUDYNKU (KORYTKA ZOSTANĄ POPROWADZONE W ŚLADZIE ZDEMONTOWANYCH RUR SOLARNYCH PO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI, ISTNIEJĄCE MOCOWANIA RUR SOLARNYCH ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO UMOCOWANIA KORYTEK KABLOWYCH)

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY - DANE TECHNICZNE (NTS):





TEMAT: Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla budynku Teatru Wielkiego zlokalizowanego przy Placu Dąbrowskiego w Łodzi na działkach nr ew. 167/6 i 178 w obrębie S-2			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		PODPISY:
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Simiński	upr. LOD/1439/PWOE/10	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Rafał Skowron	upr. LOD/3024/PBE/16	
PROJEKTANT:			
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - RZUT POZIOMU 4		NR RYS.: P1062-E-PV-003
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA: 03/2021	SKALA: 1:200/A3