

## **I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU**



## II. CZĘŚĆ OPISOWA



## **1. Przedmiot zamierzenia budowlanego**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego będzie rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Zagoty, gm. Bielsk, pow. płocki. Projektowany odcinek będzie stanowił przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej.

## **2. Istniejący stan zagospodarowania terenu**

Obecnie zagospodarowanie przedmiotowego terenu stanowią drogi wewnętrzne częściowo utwardzone tłucznem, droga gminna (działka nr ewid. 126) utwardzona mieszanką mineralno – bitumiczną, tereny upraw rolnych (działka nr ewid. 119/5) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działki nr ewid. 120/10, 127/8).

## **3. Projektowane zagospodarowanie terenu**

Na działkach nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Zagoty zaprojektowano rozbudowę sieci wodociągowej o średnicy dn 110 PCV, w tym:

- rura PCV dn 110	600,9 m
- zasuwa żeliwna kołnierzowa dn 100	5 szt.
- skrzynka uliczna	5 szt.
- hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn 80	4 kpl.
- taśma ostrzegawcza	600,9 m.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi na rozbudowę sieci wodociągowej RRIrG.R 7021.194.2021 z dn. 31.12.2021 r. wydanymi przez Wójta Gminy Bielsk.

## **4. Inne informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi**

Teren nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody. Zamierzenie budowlane nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

## **5. Inne informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,**

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji związany jest z ochroną gruntów zmeliorowanych. Przed przystąpieniem do wykonania rozbudowy sieci wodociągowej Inwestor winien dokonać faktycznej lokalizacji urządzeń melioracyjnych w terenie. Głębokość posadowienia rurociągów (sączków, zbieraczy) wynosi od 0,8 do 1,0 m. Przerwane podczas robót ziemnych sączki Inwestor winien naprawić na własny koszt. W miejsce zniszczonych dren, należy zastosować rury PCV wodociągowe sztywne o średnicy uszkodzonego drenażu. W miejscach kolizji, grunt rodzimy, jak również wykonaną podsypkę żwirową o grubości 15 cm należy zagęścić. Miejsca połączenia rur wodociągowych trwale uszczelnić.

Zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, Inwestor ponosi koszty naprawy oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich powstałe na skutek przerwania drenażu.

## **6. Inne informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską**



Zgodnie z pismem DP.5183.290.2022 z dnia 06.06.2022 r. wydanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Płocku na dz. nr ewid. 119/9 i 119/5 w m. Zagoty zlokalizowane jest archeologiczne o nr AZP 47-54 st. 29 (Zagoty 3). Wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać pod stałym nadzorem archeologicznym z możliwością przekształcenia w ratownicze badania wykopaliskowe. Na prowadzenie badań archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie w trybie decyzji administracyjnej.

**7. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi**

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych” obowiązującej na terenie działania ENERGA–OPERATOR S.A. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego – kable nN. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA–OPERATOR S.A. Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock.

Sieć wodociągową, po ułożeniu, należy poddać próbie szczelności na ciśnienie min 1,0 MPa w czasie 30 min. Następnie należy dokonać płukania rurociągu czystą wodą, dobierając prędkość przepływu tak, aby wypłukać zanieczyszczenia mechaniczne. Do dezynfekcji należy użyć chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub 3% roztworu podchlorynu sodu. Dezynfekcję należy przeprowadzać przez okres 24 godzin. Po usunięciu wody z dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać.

**8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu**

Obszar oddziaływania projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej w całości mieści się w granicach działek nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Zagoty, stanowiących pas drogowy drogi gminnej, drogi wewnętrznej oraz częściowo tereny prywatne.

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi gestora sieci wodociągowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

Wskazanie przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów:

- definicja obszaru oddziaływania – art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),
- obowiązki projektanta – art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),
- zawartość projektu zagospodarowania terenu – Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 z późn. zm.),
- informacja o obszarze oddziaływania obiektu – § 18 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 z późn. zm.).





### III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



#### IV. ZAŁĄCZNIKI



**Warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej w Zagotach, gm. Bielsk**

Włączenia planowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu o śred. 110mm należy dokonać w dz. ewid. nr 127/8, wprowadzić w działkę 126, poprowadzić wzdłuż w/w działki (w pasie nieutwardzonym), a następnie przewiertem przejść przez działkę 126 i poprowadzić w dz. ewid. nr: 119/9, 118/10, 117/3 i zakończyć hydrantem p. poż.


Drugie włączenie od istniejącej sieci wodociągowej zaprojektować w działce ewid. nr 118/13, 118/12.


Kolejny odcinek sieci wodociągowej wykonać od projektowanej sieci w dz. ewid. nr 119/9, poprowadzić w dz. ewid. nr: 119/5, 120/10, 120/11 i zakończyć hydrantem p. poż.

Projektowane odcinki sieci wodociągowej wykonać z rur PCV śred. 110mm w oparciu o materiały posiadające atesty.

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia, w oparciu o wszystkie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

Z up. WÓJTA  
Sekretarz Gminy

  
mgr Krystyna Chyba



**ZUD : GGN-III. GGN-III.6630.278.2022**

Data wpływu : 2022-05-09

Data zlecenia: 2022-05-09

Data posiedzenia: 2022-05-18

Projektant:

USŁUGI PROJEKTOWE KAT-PROJEKT

Katarzyna Matyja-Rożek

09-410 Płock

Nowe Boryszewo 48/20

Wnioskodawca:

USŁUGI PROJEKTOWE KAT-PROJEKT

Katarzyna Matyja-Rożek

09-410 Płock

Nowe Boryszewo 48/20

Inwestor:

Gmina Bielsk

09-230 Bielsk

Plac Wolności 3A

Temat: sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Znak pisma: Zagoty 117/3

ZUD na terenie gminy: 012 BIELSK

lokalizacja: Zagoty

Sporządził: Karolina Bereszczyńska

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
09-400 Płock, ul. Bielska 59

zgodność z oryginałem

Woj. STAROSTY  
mgr Leszek Majewski  
oprac. Wydziału Geodezji  
Gospodarki i Nieruchomościami  
Geodeta Pomiarowy






**STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**GGN-III.6630.278.2022**

Lp.	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Podpis uzgadniającego
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	Uzgodniono pozytywnie	
2	Wydział Architektury i Budownictwa		powiadomiony - nie stawiał się
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		powiadomiony - nie stawiał się
4	Zarząd Dróg Powiatowych	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie	Pani Kalina Niemirowska- uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)
5	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		powiadomiony - nie stawiał się
6	Wydział Środowiska i Rolnictwa		powiadomiony - nie stawiał się
7	PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Płocku	Teren drenowany, uzgodnić lokalizację inwestycji w Zarządzie Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek. Uzgodniono pozytywnie	Pani Urszula Cendlewska- uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
09-400 Płock, ul. Bielska 59

Za zgodność z oryginałem

UP. STAROSTY  
mgr Leszek Majewski  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  




8	PERN S.A.	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie	Pan Konrad Kwiatkowski-uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)
9	ENERGA OPERATOR S.A.	<p>Uzgodniono pozytywnie z następującymi uwagami:</p> <p>W przypadku realizacji inwestycji po wybudowaniu projektowanej sieci elektroenergetycznej:</p> <p>1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych" obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA</p> <p>2. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi koloru niebieskiego - kable nN</p> <p>3. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku</p>	Pan Marcin Jaworski-uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)
10	ENERGA OŚWIETLENIE Sp.z o.o.		powiadomiony - nie stawił się



11	Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.	Sieć IdM (Internet dla Mazowsza) nie występuje. Uzgodniono pozytywnie	Pan Sławomir Jałkowski-uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk
12	Orange Polska S.A.		powiadomiony - nie stawiał się
13	Gmina Bielsk		powiadomiony - nie stawiał się
14	G.D.D.K. i A.		powiadomiony - nie stawiał się
15	GAZ-SYSTEM		powiadomiony - nie stawiał się
16	Usługi Projektowe KAT-PROJEKT Katarzyna Matyja-Różek		powiadomiony - nie stawiał się
17	EXATEL SA	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie	Pan Bartosz Borowski-uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
09-400 Płock, ul. Bielska 59

zgodność z oryginałem

STAROSTWO  
Miejscowość: Płock  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



RRIRG.I.7230.26.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmian.), oraz art. 39 ust. 1a, 3, 4 i art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z urzędu w sprawie wydania decyzji na lokalizację projektowanego odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV w pasie drogowym drogi gminnej – działka nr ew. **126, 119/9, 118/10, 117/3** położona w obrębie ew. **Zągoty** gm. Bielsk i projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV w pasie drogowym drogi gminnej – działka nr ew. **119/9** położona w obrębie ew. **Zągoty** gm. Bielsk, Wójt Gminy Bielsk

z e z w a l a

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 290115W - działka o nr ew. **126** i w pasie drogowym drogi wewnętrznej – działki nr ew. **119/9, 118/10, 117/3** - projektowanego odcinka sieci wodociągowej Ø110 PCV oraz w pasie drogowym drogi wewnętrznej- działka nr ew. **119/9** projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV, wszystkie działki położone w obrębie ew. **Zągoty** gm. Bielsk tj. urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg lokalizacji pokazanej na załączonej mapie sytuacyjnej na następujących warunkach:

1. Projektowany odcinek sieci wodociągowej i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z lokalizacją wskazaną na mapie załączonej do akt sprawy, przy zachowaniu bezpiecznych warunków ruchu.
2. Włączenie do sieci wodociągowej pod względem technicznym uzgodnić i wykonać pod nadzorem konserwatora wodociągu pod nr tel. 502-047-611.
3. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej pod względem technicznym uzgodnić i wykonać pod nadzorem dyspozytora Oczyszczalni Ścieków w Bielsku tel. (24) 261-57-56.
4. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego należy odtworzyć, przywrócić do stanu poprzedniego w celu zachowania ich funkcji. Grunt na wykopie należy zasypać piaskiem i zagęścić.
5. Za wszelkie szkody wyrządzone w momencie prowadzenia robót odpowiada wykonawca robót.
6. Po zakończeniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu poprzedniego, nie pogorszonego, tj. usunąć z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy, zabezpieczenia i tablice informacyjne nie związane z potrzebami ruchu drogowego oraz uprzątnąć zajmowany teren z materiałów powstałych w wyniku prowadzenia robót i powiadomić Urząd Gminy w Bielsku.
7. W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad technicznych elementów, znajdujących się w pasie drogowym, spowodowanych w okresie zajmowania ww. pasa, zajmujący pas drogowy zmuszony jest do usunięcia na własny koszt ww. wad w terminie określonym przez zarządcę drogi.

U z a s a d n i e n i e

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądania strony.

P o u c z e n i e

Zezwolenie niniejsze nie zwalnia Inwestora od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.

Inwestor przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:

1. dokonania obowiązku złożenia stosownego zgłoszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane do właściwego organu.





## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR	GMINA BIELSK PL. WOLNOŚCI 3A 09-230 BIELSK				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI				
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	141901_2.0043.117/3 141901_2.0043.118/10 141901_2.0043.118/12 141901_2.0043.118/13 141901_2.0043.119/9 141901_2.0043.119/5 141901_2.0043.120/10 141901_2.0043.120/11 141901_2.0043.126 141901_2.0043.127/8				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Katarzyna Matyja-Rożek	upr. do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych MAZ/0421/POOS/09	Branża sanitarna	05.2022 r.	



**1. Podstawa opracowania**

- Art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Przepisy branżowe.

**2. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla potrzeb projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Zagoty, gm. Bielsk.

**3. Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

W zakres robót wchodzi:

- trasowanie sieci
- wykonanie wykopów
- ułożenie rurociągu
- montaż kształtek i armatury
- dokonanie prób szczelności
- dokonanie odbioru częściowego odcinków zanikowych
- ułożenie taśmy ostrzegawczej
- zasypanie wykopów
- wykonanie prób szczelności
- wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody
- dokonanie odbioru końcowego.

**4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, pas drogowy.

**5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Kabel elektroenergetyczny, istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, pas drogowy.

**6. Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:**

- prace budowlane przy użyciu sprzętu i maszyn budowlanych oraz środki transportowe,
- wykonywanie wykopów.
- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

**7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:**

- prace prowadzić przy dziennym oświetleniu,
- załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie,
- prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

**8. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych na projektowanej budowie:**

- a) na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:
- elektronarzędzia,
  - samochód skrzyniowy do 5 t
  - koparka 0,25 m<sup>3</sup>
  - zagęszczarka wibracyjna
  - spawarka elektryczna wirująca 300 A
  - ciągnik kołowy do 55 kW.



- b) wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano- montażowych i instalacyjnych oraz przepisów związanych:
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
  - Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Należy zastosować się do przepisów:

- Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191 poz.1596 z późn. zm.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

#### **9. Instrukcja pracowników**

Pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę powinni zostać poinstruowani i zobowiązani do ścisłego przestrzegania wytycznych ujętych w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach bhp i ppoż., a w szczególności:

- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymagany egzaminom,
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku, albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,
- współdziałać z pracodawcą lub przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.



**Opinia geotechniczna dla rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 117/3, 118/10, 118/12, 118/13, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Żagoty**

**1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunków gruntowych**

Ustalono na poziomie posadowienia sieci wodociągowej występowanie gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, warstwy gruntowe zalegające poziomo. Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono poniżej projektowanej sieci. Stwierdzono brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie wykopów próbnych stwierdzono występowanie na poziomie posadowienia sieci piasku średniego z domieszką gliny. Przed przystąpieniem do montażu sieci należy dokonać geotechnicznego odbioru dna wykopu.

**2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego**

Na podstawie § 4.1. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustalam, że projektowany obiekt budowlany został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Sieć zostanie posadowiona w prostych warunkach gruntowych nadających się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

mgr inż. Katarzyna Matyja - Rożek



upr. do projektowania bez ograniczeń w  
specjalności instalacji i sieci sanitarnych  
Nr ewid: MAZ/0421/POOS/09







PPIS/ZNS/452/59/MW/3778/2022

Płock, dnia 21.06.2022 r.

**Usługi Projektowe KAT-PROJEKT**  
**Katarzyna Matyja-Rożek**  
**Nowe Boryszewo 48/20**  
**09-410 Płock**

### OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 06.06.2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku,

**opiniuje pozytywnie bez zastrzeżeń projekt budowlany sieci wodociągowej  
w miejscowości Żągoty dz. nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10,  
120/11, 126, 127/8 gm. Bielsk**

### UZASADNIENIE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego będzie rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Żągoty, gm. Bielsk, pow. płocki. Projektowany odcinek będzie stanowił przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej.

Na działkach nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Żągoty zaprojektowano rozbudowę sieci wodociągowej o średnicy dn 110 PCV, w tym:

- |   |          |
|---|----------|
| - rura PCV dn 110                         | 600,9 m  |
| - zasuwa żeliwna kołnierzowa dn 100       | 5 szt.   |
| - skrzynka uliczna                        | 5 szt.   |
| - hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn 80 | 4 kpl.   |
| - taśma ostrzegawcza                      | 600,9 m. |

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi na rozbudowę sieci wodociągowej RRIrG.R 7021.194.2021 z dn. 31.12.2021 r. wydanymi przez Wójta Gminy Bielsk.

Obszar oddziaływania projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej w całości mieści się w granicach działek nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 w obrębie Żągoty, stanowiących pas drogowy drogi gminnej, drogi wewnętrznej oraz częściowo tereny prywatne.

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi gestora sieci wodociągowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Zagoty dz. nr ewid. 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11, 126, 127/8 gm. Bielsk, opatrzony pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Płocku  
*Piotr Parjaszewski*


Załączniki: 1 egz. projektu budowlanego

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Aa



WA.ZPU.7.521.120.2022.MG



*P. Feliniak*  
*21.07.2022*

Urząd Gminy w Bielsku  
Plac Wolności 3A  
09-230 Bielsk

Dotyczy: opinii o urządzeniach melioracji wodnych w związku z projektowaną budową sieci wodociągowej i siecią kanalizacji sanitarnej na działkach 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11 w m. Zagoty gm. Bielsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2022 r. (data wpływu 25.05.2022 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 117/3, 118/10, 118/13, 118/12, 119/9, 119/5, 120/10, 120/11 w m. Zagoty, gm. Bielsk figurują w ewidencji melioracji wodnych prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Przedmiotowe działki znajdują się na terenie zmeliorowanym przed 1939 rokiem – tzw. „stare drenowanie”. Urządzenia melioracyjne projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Urządzenia nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu, wykonywaniu planowanej inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych należy zadbać o to, by nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy:

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2021 poz. 2233 ze zm.) na przebudowę/likwidację urządzeń melioracji wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Koszty przebudowy/likwidacji urządzeń melioracji wodnych a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor.
- Prace polegające na przebudowie/likwidacji urządzeń melioracji wodnych należy prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej.
- Przedmiotowy obszar wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.
- Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia.
- Ewentualne naprawy sieci należy wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zagęścić.

Otrzymują:

1. Adresat / za potwierdzeniem odbioru /
2. a/a

Do wiadomości:

1. PGW WP Nadzór Wodny w Sierpcu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP można skontaktować się za pomocą adresu [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl).
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
- 10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.