Zestaw podnoszenia ciśnienia do celów socjalnych i pożarowych, zasilanie sprzed głównego wyłącznika prądu, wysokość podnoszenia- 10m H2O, przepływ- 3,6m3/h, liczba pomp- 2, Dane silnika: przyłącze sieciowe: 3~400V/50Hz, moc nominalna: 1,10kW, prąd znamionowy: 2,50A, stopień ochrony: IP55, klasa izolacji: F

Zawór pierwszeństwa DN32, zasilanie z agregatu podnoszenia ciśnienia, Dane siłownika: napięcie zasilające: 230 VAC, 50-60 Hz, pobór mocy: 3,5W/ 6,5W, stopień ochrony: IP54

WYJŚCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM

ZŁĄCZKA DO WĘŻA PRZECIWZAMROŻENIOWA MONTOWANA W SZAFCE W WARSTWACH IZOLACJI BUDYNKU

WYJŚCIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM

WEJŚCIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ DO BUDYNKU OBUDOWAĆ MATERIAŁEM NIEPALNYM

LEGENDA:

STAN PROJEKTOWANY:

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWA (WYWIEWKA)
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWA (WYWIEWKA)
- INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
- INSTALACJA ZIMNEJ WODY PODSTROPOWA
- INSTALACJA ZIMNEJ WODY PROWADZONA W WARSTWACH POSADZKI
- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- PODGRZEWACZ JEDNOFAZOWY MONTOWĆ POD UMYWALKĄ P=5,5kW, U=230V, m=1,4kg

STAN ISTNIEJĄCY:

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWA (WYWIEWKA)
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODPOSADZKOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU FILII NR 2 BIBLIOTEKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT
enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE; tel. 603591547; e-mail: m_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Adam Bartosik, upr. bud. nr 228/01/WL

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Bartkowski, upr. bud. nr 356/87/WL

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU

DATA: 04.2024

NR RYS.: WK-01

FORMAT

SKALA: 1:50