

**ZLECAJĄCY:**  
**Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk**  
**Mazowiecki, ul. 3Maja 57**  
**05-825 Grodziska Mazowiecki**  
**NIP5291703759**

**Dot.: Badania wydajności hydrantu**

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa Prośby uprzejmie informujemy, że w dniu 08.05.2024r. pracownicy ZWiK sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzili badanie wydajności i ciśnienia na Hydrancie nr 43331 znajdującym się przy ul. Szczerkowskiego 15 w Grodzisku Mazowieckim. W czasie pomiarów pracownicy ZWiK uzyskali następujące parametry:

Hydrant nr **43331**

- Ciśnienie statyczne 0,37 MPa,
- Ciśnienie dynamiczne: 0,07 MPa, i  $Q=6,13$  l/s – przy jednym otwartym hydrancie

Z poważaniem,  
Dawid Dwojak