



**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA „SpecLek”**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa



WSPL – ZAL.2612.3.4/ZP/2024

Warszawa, 01.07.2024 r.

WYKONAWCY POSTĘPOWANIA

NUMER SPRAWY 4/ZP/2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę i montaż systemu klimatyzacji przychodni”, Sprawa 4/ZP/2024.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” SPZOZ, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 i 1720), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z pytaniami skierowanymi przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem oraz na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 6 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia o czym informuje w poniżej.

Pytanie 1.

Proszę o dopuszczenie możliwości składania ofert na innych producentach niż AUX (AUX również odbiega od wymagań Zamawiającego w przypadku urządzeń kasetonowych). Na ten moment, pomimo rezygnacji Zamawiającego z systemu zapobiegania pleśni Mildewproof, inni producenci w dalszym ciągu nie spełniają pozostałych wymagań Zamawiającego (np. nikt nie podaje średnicy odpływu skroplin, a Zamawiający wymaga DN20).

Proszę o dopuszczenie więcej niż jednego producenta, np. Rotenso, Gree, Daikin, Mitsubishi, tak by parametry podane przez Zamawiającego nie zmuszały Wykonawców do składania ofert z urządzeniami tej samej marki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, informuje iż wytyczną projektową przy opracowywaniu rozwiązania był niski poziom emitowanego przez klimatyzację dźwięku w pomieszczeniach lekarskich przy jednoczesnej dużej wydajności urządzenia (moc chłodnicza + wydajność urządzenia m3/h). Zgodnie z poniższą normą, w pomieszczeniach pracy intelektualnej muszą zapewnić 30dB(A) PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach.

Załącznik 1:

Informacja o grubości odplywu skroplin jest według wiedzy Zamawiającego podawana przez producentów.

Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach: Każdy producent spełniający założenia projektu jest dopuszczony do postępowania. Wysokie wymagania wydajności urządzenia na niskim biegu zapewnią skuteczne schłodzenie pomieszczenia przy niskim hałasie pracy (poniżej 30dB(A)).

Dla zamawiającego w przypadku urządzeń, szczególnie urządzeń z bardzo niskimi wydajnościami powietrza, zachodzi obawa, że realizacja celu chłodniczego będzie wymagała wyższego biegu pracy, urządzenie będzie cały czas pracować z głośnością powyżej 30dB(A).

Pytanie 2.

Jak zamawiający będzie realizował etap instalacji, tj. czy podczas prac montażowych pomieszczenia i odcinki korytarzy będą puste na czas prowadzonych prac, czy obiekt jest funkcjonujący i montaż będzie się odbywał podczas pracujących pomieszczeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż instalacja systemu będzie się odbywać przy pracującej przychodni i funkcjonujących gabinetach.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ULEGA zmianie.

Zmiana treści SWZ z dnia 01.07.2024 r.

1. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt III Termin związania ofertą ppkt 1 otrzymuje następującą treść:
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **02.08.2024 r.**
2. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt I Sposób i termin składania ofert ppkt 13 otrzymuje następującą treść:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wcik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 04.07.2024 r. do godziny 08:00.**
3. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt II Sposób i termin otwarcia ofert ppkt 1 otrzymuje następującą treść:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **04.07.2024 r. godzina 08:15.**

Z poważaniem

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

/--/