

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać -Redęcin w Gminie Słupsk

Znak sprawy: ZP.271.41.2022

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie w jaki sposób oznaczyć ścieżkę rowerową przebiegającą przez drogę powiatową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ścieżkę rowerową przebiegająca wzdłuż drogi powiatowej należy oznaczyć zgodnie z załączonym do postępowania projektem stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie w której pozycji Zamawiający zawarł przełożenie kabla za murem z gazonów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przełożenie kabla za mur oporowy zostało wykonane w etapie I budowy ścieżki. Niniejsze postępowanie dotyczy budowy odcinka ścieżki rowerowej w km od 0+479 do 2+475,80 na której nie występuje kolizja energetyczna.

Pytanie nr 3:

Nie zgadzają się ilości drzew do wycinki zestawione w przedmiarze z planem zagospodarowania terenu. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycinkę drzew należy skalkulować zgodnie z załącznikiem do postępowania – wykazem drzew do wycinki.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z faktem, iż planowana inwestycja związana jest ze zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego nie planuje się przeprowadzenia inwestycji z procedurą odpłatnego zajęcia pasa drogowego.

Pytanie nr 5:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć ławki i wiaty przystankowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na przedmiotowym odcinku ścieżki rowerowej do zakupu i montażu przewidziano ławki i kosze na śmieci – zdjęcia poglądowe stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do odpowiedzi na pytania. Nie przewiduje się zakupu i montażu wiaty przystankowej.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie w której pozycji Zamawiający uwzględnił uzupełnienie mieszanką bitumiczna wzdłuż drogi powiatowej. Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wypełnienie spoiny przy krawężniku masą zalewową w ilości 1191 m uwzględnione jest w pozycji nr 25 przedmiaru robót dla odcinka drogi powiatowej.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym do podbudowy zasadniczej o grubości 5,0cm należy stosować mieszankę typu beton asfaltowy AC22P 50/70 dla KR2. SST D-04.07.01 pkt. 2.2 wskazuje na stosowanie mieszanki AC16P dla KR3-KR4. Proszę o jednoznaczne określenie typu mieszanki. To samo dotyczy mieszanek typu beton asfaltowy AC11S (KR2) oraz AC8S (KR2) – niezgodność z SST.

Odpowiedź Zamawiającego:

*Do realizacji zadania należy przyjąć następujące mieszanki z betonu asfaltowego:
na ścieżce rowerowej:*

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR 1-2

przebudowa w km 2+327,10 istniejącego skrzyżowania:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 3-4

- 5 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR 3-4

Pytanie nr 9:

Prosimy o wskazanie do kogo należy materiał z wycinki drzew. Jeśli do Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca złożenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiał z wycinki drzew należy do Wykonawcy.

*Zastępca Wójta Gminy Słupsk
Adam Jaśkiewicz*