


Elementy dodatkowe do zamontowania
w istn. tablicy T1 zg. ze schematem



NAZWA OBWODU	Zasil. z ZML	Przebiegi PWP	FH	Zasil. T3	TN	F6	F11	F12	F13	F14	F15	F2.6	F2.7
MOC [kW]	Ps=25 kW	0,05 kW	—	Ps=10 kW	—	8 kW	0,08 kW	0,3 kW	0,3 kW	0,7 kW	0,6 kW	0,3 kW	kW
APARATURA	—	—	—	R303 25A	R303 25A	C50 S303	P304 40 –30 AC	—	—	—	B10 S301	B10 S301	—
APARATURA	—	PF 451 F&F	L333	—	Odfornik klasy T1+T2	—	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301
APARATURA	FRX 304 100A	WW 361 230V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Zasilanie z Tablicy TG budynku	Zasilanie istniejącego budynku	Lampki kontrol. razem z przełącznikiem faz	Zasilanie Tablicy T3	Odfornik przepięciowy	Zasilanie tablicy T2 na piętrze	Zasilanie opraw awaryjnych ewakuacyjnych	Zasilanie oświetlenia korytarza	Oświetl. pom.	Oświetl. pom.	Oświetl. pom.	Oświetl. pom.	Oświetl. pom.
TYP PRZEWODU (w mm ²)	5xLgY16mm	NHX FE180/E90 2x1,5	LgY1,5	N2XH-J5x16	LgY16	5xLgY16	YDYzo3x1,5	YDYzo3x1,5	YDYzo3x1,5	YDYzo3x1,5	YDYzo3x1,5	YDYzo3x1,5	YDYzo3x1,5

Zakres zaprojektowanych zmian w istniejącej tablicy T1 wynikający z rozbudowy budynku Szkoły

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyjątku upoważnienia firmy Pracownia Architektoniczna "ARCHIDIET" (Dz. Urz. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

	Pracownia architektoniczna "ARCHIDIET" ul. Bukowa 4, 96-500 Sochaczew	
	Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej z rozbudową o Salę gimnastyczną - INSTALACJE ELEKTRYCZNE -	
	INWESTOR: GMINA WISKITKI 96-315 Wiskitki, ul. Kosciuszki 1	Podpis
	Zespół projektowy: Nazwisko i imię / nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Dariusz Duplicki upr. nr MAZ/0409/PWOE/07	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Sierpiński upr. nr MAZ/0591/PWBE/16	
Lokalizacja:	Mieciniewice, gm. Wiskitki, dz. nr ewid. 509 obrot. ewid. 0017 Mieciniewice jedn. ew. 143805_2 Wiskitki	Nr rys. E-08
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy modernizacji istniejącej tablicy T1 wynikający z rozbudowy budynku Szkoły oraz zaprojektowany jej wygląd	
Data: IV kw. 2020r.	Format: 297x600	Nr str. 46