

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Wieliczce Sp. z o.o.  
Wieliczka ul. J. Jędraka 30  
ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Wieliczka ul. J. Słowackiego 10  
tel. 12 278-34-55

Wieliczka, 13.06.2022 r.

Inwestor:

L.dz. 8/K/I/2022

Komiteta Społecznego  
„Kanalizacja Zbożowa”

W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej  
w celu wyrażenia zgody na budowę sieci  
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej

ul. Zbożowa 34e  
32-020 Wieliczka

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. wyraża zgodę na budowę projektowanej sieci kanalizacyjnej w nieruchomości w miejscowości Wieliczka, ul. Zbożowa, dz. nr 1522, 168/2, 167/2, 166/2, 165/2, 164/13, 164/14, obręb Wieliczka 2 i połączenia jej z kanalizacją miejską pod następującymi warunkami:

Sieć należy wykonać ściśle według uzgodnionego projektu z uwzględnieniem warunków podanych przy niniejszym uzgodnieniu.

Prace mogą być wykonane tylko przez uprawnioną firmę.

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać przepisów:

- Ustawy z dnia 7.12.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2021r. poz.2351 z póź.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1065 z póź.zm.)
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2020r., poz. 2028)
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzonego uchwałą nr LIV/671/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018r., poz.6210 z póź.zm.)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku uszkodzeń i zniszczeń nawierzchni utwardzonej na trasie przebiegu rurociągu wynikłych podczas prac remontowych.

Wzdłuż trasy połączenia kanalizacyjnego należy pozostawić pasmo terenu szer. 1.0 m. Wolny od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami i krzewami.

W przypadku systemu rozdzielczego zwracamy uwagę, że do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane tylko ścieki sanitarne. Odprowadzanie wód deszczowych do kanału sanitarnego jest zabronione.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki wód spiętrzonych w kanałach miejskich wynikłe z przyczyn niezależnych od Zakładu (np. wielkość opadów większa od obciążeń normatywnych kanałów).

Jakość odprowadzanych ścieków winna odpowiadać wymogom w sprawie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiące mienie komunalne.

Połączenie kanałowe może być wykonane po odbiorze końcowym sieci rozdzielczych i uzyskaniu zgody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. na połączenie na stosownym formularzu.

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić się w t/t Zakładzie z uzgodnionym projektem technicznym i zgłoszeniu, celem dopełnienia formalności związanych z realizacją połączeń oraz ustaleniem materiału i sposobu montażu węzła połączeniowego.

Zgłoszenie i uzgodniony projekt techniczny winny znajdować się na miejscu budowy.

Do odbioru końcowego połączenia kanałowego należy przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody na wejście w teren od właściciela /zarządcy/ nieruchomości /drogi /, przez którą przebiega sieć kanalizacyjna.

Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót dokona na koszt własny inwestor.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej ważne jest dwa lata.

Zalążca się 1 egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej.

**Należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Starostwie Powiatowym w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29.**

**Przed rozpoczęciem prac należy omówić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. sposób wykonania studni kanalizacyjnych oznaczonych w dokumentacji jako S13 oraz S15.**

**Ww. studnie należy wykonać pod ścisłym nadzorem przedstawiciela ZGK.**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**w WIELICZCE Sp. z o. o.**

32-020 Wieliczka, ul. J. Jędruska 30  
tel./fax 012278-34-55, tel. 12 291-48-06

**NIP 6832009500 REGON 120618017**

Pełnomocnik Zarządu  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wieliczce Sp. z o. o.

*Ryszard Szlasek*