

Wieliczka, dnia 14.10.2021r.

TWDI/273/2021

**Komitety Społeczny
„KANALIZACJA-ZBOŻOWA”
ul. Zbożowa 34e
32-020 Wieliczka**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2021r. dotyczące nieodpłatnego przekazania na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. wybudowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi przez Inwestora : Komitet Społeczny „KANALIZACJA-ZBOŻOWA” Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. zobowiązuje się przejąć wybudowany odcinek rurociągu kanalizacji sanitarnej ø 200 PVC o dł. ok. 8 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000 bet. w drodze, dz.nr 168/2, 1522, 204/4 w m. Wieliczka obr. 2

Warunki przejęcia zostaną określone w umowie.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Jacek Juszkievicz

TWDI/ W /1050/2021

Wieliczka, dn.14.10.2021

Komitety Społeczny
"KANALIZACJA-ZBOŻOWA"
ul. Zbożowa 34e
32-020 Wieliczka

dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie ścieków z kompleksu 13-stu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w m. Wieliczka, ul. Zbożowa dz. nr 163/13, 163/12, 1737/2, 1737/1, 163/9, 163/8, 164/12, 164/11, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/1 obr.2.

Na podstawie art.34 ust.3 pkt.3 ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz na wniosek inwestora Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. wydaje następujące warunki techniczne:

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej do kompleksu budynków mieszkalnych zaprojektować w nawiązaniu do:
- o kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC zlokalizowanej w drodze dz. nr 1522
 - Na wejście w teren działek, w których będzie projektowane przyłącze kanalizacyjne oraz przyszłą jego eksploatację należy uzyskać pisemne zgody właścicieli lub współwłaścicieli działek (druk do pobrania w siedzibie t/t Zakładu).
 - Należy przewidzieć system grawitacyjno-pompowy odprowadzania ścieków. Przepompownia oraz rurociągi tłoczne pozostają w eksploatacji Inwestora.
 - Na przyłączy kanalizacyjnym przewidzieć montaż studni rewizyjnej oraz studni rozprężnej o średnicach DN 1000 bet.
 - Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać wód opadowych.

Odbiór ścieków może nastąpić po spełnieniu poniższych wymagań:

- opracowanie dokumentacji projektowej na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym przez jednostkę uprawnioną do projektowania sieci kanalizacyjnej,
- w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, a projektowanym przewodem kanalizacyjnym należy złożyć wniosek o objęcie projektowanego przebiegu trasy naradą koordynacyjną organizowaną przez Starostę Wielickiego ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka,
- złożenie 2-ch egzemplarzy projektu wykonawczego w ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. w celu jej uzgodnienia (jeden egzemplarz projektu wykonawczego pozostaje w archiwum ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.),
- wystąpienie do ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. z wnioskiem o wyrażenie zgody na włączenie do sieci kanalizacyjnej,
- po wykonaniu montażu przewodu kanalizacyjnego należy dokonać zgłoszenia w ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. celem dokonania odbioru.

Do odbioru przewodu kanalizacyjnego należy dołączyć:

- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa Geodezyjnego.

Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty ich wydania.

W dalszej korespondencji w tej sprawie należy powoływać się na znak i datę niniejszego pisma.

Tracą ważność warunki techniczne TWDI/W/103/2021 z dnia 15.02.2021r.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Pełnomocnik Zarządu
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.
Ryszard Szlasek