

Golczewo, 21.11.2022 r.

ZZF.271.15.14.2022

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o sygn.  
ZZF.271.15.2022

## ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo, przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ złożonego dnia 18.11.2022 r. oraz udzielone wyjaśnienie.

### Pytanie 1

*W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pyt.1. z dnia 17.11.2022 - Dla rurociągu PE160 niedopuszczalna jest wydajność pompy  $Q$  35ltr/s ponieważ generuje to prędkości ścieku w rurociągu rzędu  $v=2,2m/s$ , - prędkość ścieków ze względu na minimalizację strat powinna wynosić 0,7 - 1,2m/s, dla rurociągu PE 160 przy prędkości 1,2/s wydajność pompy powinna wynosić ok  $Q=20ltr/s$ , a nie 35 ltr/s. - ponieważ nowobudowany rurociąg tłoczny wpina się w rurociąg tłoczny PE 160 dla prawidłowego doboru pompy prosimy o podanie rzeczywistego punktu pracy pomp zaprojektowanej przepompowni. - proszę o podanie przykładowej charakterystyki pompy, na podstawie której została dobrana przepompownia.*

### Odpowiedź 1

Dopuszcza się zmniejszenie wydajności przepompowni ścieków do parametru min. 7dm<sup>3</sup>/s H=20m20 wraz ze zbiornikiem o średnicy Dn1200 z polimerobetonu.

Kierownik Zamawiającego:  
Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa